



Filiala de Distribuție a Energiei Electrice
ELECTRICA DISTRIBUȚIE
MUNTENIA NORD SA
SUCURSALA de DISTRIBUȚIE PLOIEȘTI



Str. Mărășești 44, Ploiești, județul Prahova

Tel: 0244 406791 Fax: 0244 405704

Cod unic înregistrare 14342990, J.29, 342, 2003

www.electrica.ro

Cod operator 1374 și numarul personal 1861+

www.electrica.ro

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE

Nr 30101581377 din 14.10.2015

POD:

Ca urmare a cererii înregistrate cu nr. **30101581377** din data **01.10.2015**, având ca scop *alimentare cu energie electrică*, pentru locul de consum ce aparține utilizatorului **MUNICIPIUL PLOIESTI** cu domiciliul/sediul în județul **PRAHOVA** orașul **PLOIESTI**, codul postal **100072**, strada **REPUBLICII**, nr. 2-4 și a analizării documentației anexate acesteia, depusă complet la data **01.10.2015**, în conformitate cu prevederile *Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public*, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare *Regulament*, se

APROBĂ RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ A LOCULUI DE CONSUM PERMANENT IMOBIL - TEATRUL DE ESTRADA

amplasat(ă) în județul **PRAHOVA** municipiu **PLOIESTI**, cod postal **100028**, strada **INDEPENDENȚEI**, nr. **14A**, în condițiile mentionate în continuare:

1. Puterea aprobată:

		Situată existența în momentul emiterii avizului	Puterea aprobata pentru organizare de sănzier, valabilă pană la data	Evoluția puterii aprobate				
Etapa I, valabilă de la data	Etapa a II- a, valabilă de la data	Etapa a III- a, valabilă de la data	Etapa a IV- a, valabilă de la data	Etapa finală, valabilă de la data				
Puterea maximă simultană ce poate fi absorbată	kVA 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.8
	kW 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0
Puterea maximă simultană ce poate fi absorbită fără realizarea lucrărilor de întărire	kVA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	kW	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Alte observații:

2. Descrierea succintă a soluției de racordare corelată cu evoluția puterii aprobate, stabilită prin fișă de soluție nr. **30101581377** din **06.10.2015**, elaborată de **BARSP** avizată de CTA **SDEE Ploiești** cu AVIZ CTA nr. **588 / 07.10.2015**.

a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune **0.4 kV**, la **TDRI 0,4kV AL PTAB 640 ITM**.

b) instalația de racordare existentă în momentul emiterii avizului și care se menține:

c) lucrări pentru realizarea instalației de racordare:

Solutia tehnica consta in alimentarea consumatorului cu circuit direct din TDRI-0,4kV al PTAB 0640 ITM, 20/0,4kV 160kVA.
Sunt necesare lucrările:

Lucrari pe tarif de racordare:

- pe un circuit liber din TDRI-PTAB 0640 se vor monta 3 buc. sigurante fuzibile calibrate de 200A;
- se va poza 1 buc. coloana cu cablu 0,4kV tip ACYABY 3x150+70mm², în lungime de cca. 5m, de la TDRI pana la BMPT-160;
- se va monta un BMPT-160 în exteriorul postului de transformare PTAB-0640, pe o fundație prefabricată de beton. BMPT va fi din policarbonat armat cu fibra de sticla și va fi prevăzut în conformitate cu ST4/2014 cu:
- separator cu sigurante fuzibile (3 buc.) avand In=200A la care se va racorda cablul 0,4kV sosire din PTAB 0640;
- 3 buc. transformatori de curent 150/5A;
- contor electronic 230/400V, 5A cu curba de sarcina;
- intrerupător automat In=160A, Iregl=0,9In;
- intrerupător diferențial 300mA;
- modul voltmetric DPST

BMPT-ul va fi prevăzut cu geam de vizitare pentru citirea indicatiei contorului și urechi pentru lacat tip Electrica.

- se va poza platbanda OL-Zn 40x4mm în lungime de cca. 2m și se va racorda la bara de nul din BMPT-160 și la priza de pamant Rp<1 ohm a PTAB.

Lucrari execute pe cheltuiala consumatorului și care raman in proprietatea acestuia

- pozare cablu 0,4kV tip ACYABY 3x150+70mm² de la BMPT-160 pana la tabloul general al noului obiectiv.

NOTA:

- Se solicita autorizatie de construire pentru lucrările proiectate;

- In cazul in care instalatiile electrice proprietate SDEE Ploiești, ocupă și/sau traversează proprietăți private, se va perfecta un contract de constituire a dreptului de suprafață și a drepturilor de uz și de servitute de trecere pentru suprafața ocupată, în conformitate cu Ord. ANRE nr.59/2013, cu titlu de proprietate nematerială pe toată durata.

-In cazul in care in instalatia de utilizare se vor monta un grup generator si o automatizare AAR, pentru a se asigura rezervarea in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor vitali, documentatia de PT va detalia modul de racordare si de functionare a acestora, proiect care se va aviza in CTA SDEE Ploiesti .

d) lucrări ce trebuie efectuate pentru întărirea rețelei electrice existente deținute de operatorul de rețea, în amonte de punctul de racordare, pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării utilizatorului, defalcate conform urmatoarelor categorii:

i. lucrări de întărire determinate de necesitatea asigurării condițiilor tehnice în vederea consumului puterii aprobate exclusiv pentru locul de consum în cauză;

ii. lucrări de întărire pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de consum / de consum și de producere;

e) punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV, la/în/pe BMPT 60

f) măsurarea energiei electrice se realizează prin *Masura energiei electrice se va realiza in BMPT-160, montat in imediata apropiere a PTAB 0640, cu:*

- contor electronic 230/400V, 5A cu curba de sarcina;

- transformatori de curenț 150/5A.

g) punctul de delimitare a instalațiilor este stabilit la nivelul de tensiune 0.4 kV, la *Delimitarea de proprietate a instalatiilor intre SDEE Ploiesti si beneficiar se va face la joasa tensiune in BMPT-160, la papucii de legatura ai cablului de plecare spre tabloul general al Teatrului de Estrada, astfel incat:*

-vor apartine SDEE Ploiesti -toate instalatiile realizate intre punctul de racord la retea si punctul de delimitare de proprietate a instalatiilor:

-Coloana LES 0,4kV l=5m si BMPT-160A

-Grupul de masura.

-vor apartine utilizatorului [toate instalatiile realizate dupa punctul de delimitare:

-LES 0,4kV in lungime de cca. 120m intre BMPT-160 si TG-Teatru;

-reteaua de utilizare a consumatorului.

Elementele menționate sunt în proprietatea: **SDEE Ploiesti**.

Lucrari de modificare pentru indeplinirea condițiilor de coexistența și / sau de deviere a instalațiilor electrice existente:

3.(1) Cerințe pentru protecțile și automatizările la interfața cu rețeaua electrică

(2) Alte cerințe, nominalizate :

a) de monitorizare și reglaj

b) interfețele sistemelor de monitorizare, comandă, achiziție de date, măsurare a energiei electrice, telecomunicații

c) pentru principalele echipamente de măsurare, protecție, control și automatizare din instalațiile utilizatorului

(3) Condiții specifice pentru racordare

(4) Probe/teste necesare pentru verificarea performanțelor tehnice ale centralei electrice de la locul de producere/locul de consum și de producere din punctul de vedere al conformității tehnice cu cerințele normelor și codurilor tehnice:

4.Datele înregistrate care necesită verificarea în timpul funcționării

5.(1) În conformitate cu prevederile Regulamentului, pentru realizarea racordării la rețeaua electrică, utilizatorul încheie contractul de racordare cu operatorul de rețea și achită acestuia tariful de racordare reglementat, conform clauzelor contractului de racordare.

(2) Pentru încheierea contractului de racordare, utilizatorul anexează cererii depuse la operatorul de rețea următoarele documente prevăzute de Regulament:

a) copia prezentului aviz tehnic de racordare;

b) copia certificatului de înregistrare la registrul comerțului sau alte autorizații legale de funcționare emise de autoritățile competente, dacă este cazul ;

c) Acord sau promisiunea unilaterală a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul de rețea, după perfectarea contractului de racordare și elaborarea proiectului tehnic al instalației de racordare, a unei convenții având ca obiect exercitarea de către operatorul de rețea a drepturilor de uz și servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare, în situația în care terenul pe care urmează să fi amplasată instalația de racordare este proprietatea privată a unui terț;

d) Contract de suprafață, încheiat în formă autentică, cu titlu gratuit în favoarea operatorului de distribuție, în cazul în care soluția tehnică de racordare prevede amplasarea pe terenul proprietate utilizatorilor sau terților a unor construcții speciale (posturi de transformare, puncte de conexiuni, cabluri subterane, stâlpi, etc.), care rămân în proprietatea operatorului de distribuție;

e) documente care dovedesc constituirea garanției financiare în favoarea operatorului de rețea, cu forma și valoarea precizate în avizul tehnic de racordare.

6.(1) Valoarea tarifului de racordare, stabilită conform reglementărilor în vigoare la data emiterii prezentului aviz tehnic de racordare și explicitată în fișă de calcul anexată, este **17614.20** lei, inclusiv TVA,

(2) Valoarea menționată pentru tariful de racordare se actualizează la încheierea contractului de racordare, dacă tarifele aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, pe baza cărora a fost stabilit, au fost modificate prin Ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. Actualizarea în acest caz se face în condițiile stabilite prin Ordinul de aprobare a noilor tarife.

(3) Dacă tariful de racordare a fost stabilit integral sau parțial pe bază de deviz general, acesta se actualizează la încheierea contractului de racordare în funcție de prețurile echipamentelor și/sau ale materialelor în vigoare la data încheierii contractului de racordare.

7.(1) Odată cu tariful de racordare, utilizatorul va plăti operatorului de rețea, conform prevederilor Regulamentului, suma de **0.00** EUR, drept compensație bănească pe care acesta o va transmite primului utilizator care a suportat costul instalației de racordare realizată inițial pentru el însuși și la care urmează să se racordeze utilizatorul. Valoarea în lei a compensației, se determină la cursul oficial al zilei în care utilizatorul achită compensația.

(2) Utilizatorul va primi, în condițiile prevederilor Regulamentului, o compensație bănească dacă la instalația de racordare prevăzută la punctul 1 vor fi racordați și alți utilizatori, în primii 5 ani de la punerea în funcțiune a acesteia.

8.(1) În situația prevăzută la art. 31 din Regulament, utilizatorul are obligația să constituie o garanție financiară în favoarea operatorului de rețea, în valoare de **0.0** lei, reprezentând **0.0 %** din valoarea tarifului de racordare, sub forma:

(2) Termenul în care utilizatorul are obligația să constituie garanția financiară prevăzută la alin.(1), situațiile în care garanția financiară poate fi executată de operatorul de rețea, precum și situațiile în care aceasta încetează/se restituie utilizatorului se prevăd în contractul de racordare.

(3) Suplimentar situațiilor prevăzute conform alin. (2), operatorul de rețea execută garanția financiară constituită de utilizator dacă utilizatorul nu solicită în scris operatorului de rețea încheierea contractului de racordare, cu anexarea documentației complete prevăzute la art. 36 din Regulament, în termenul de valabilitate al prezentului aviz tehnic de racordare.

9. (1) Termenul estimat pentru realizarea de către operatorul de rețea a lucrărilor de întărire este pentru lucrările precizate la punctul 3 lit d) sub pct. i și pentru lucrările precizate la punctul 3 lit d) sub pct. ii.

(2) Termenul și condițiile de realizare de către operatorul de rețea a lucrărilor de întărire precizate la punctul 3 lit d) sub pct. i se prevăd în contractul de racordare.

(3) Necesitatea realizării lucrărilor de întărire precizate la punctul 3 lit d) sub pct. ii este influențată de apariția locurilor de consum/de consum și de producere care au fost luate în considerare în calculele pentru regimurile de funcționare ce au determinat lucrările de întărire respective.

(4) Costurile pentru realizarea lucrărilor de întărire a rețelei electrice care nu pot fi finanțate de operatorul de rețea în perioada imediat următoare sunt în valoare de **0.0** lei, inclusiv TVA, pentru lucrările precizate la punctul 3 lit d) sub pct. i și **0.0** lei, inclusiv TVA, pentru lucrările precizate la punctul 3 lit d) sub pct. ii.

Costurile lucrărilor de modificare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență prevăzute de norme și/sau a lucrărilor de deviere a instalațiilor electrice existente ale operatorului sunt în valoare de **0.0** lei, inclusiv TVA.

Costurile pentru realizarea capacitaților energetice noi rezultate din lucrările de modificare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență prevăzute de norme, ori ca urmare a lucrărilor de deviere a instalațiilor electrice existente ale operatorului de rețea sunt în valoare de **0.0** lei.

(5) În situația în care, din următoarele motive:

operatorul de rețea nu are posibilitatea realizării lucrărilor de întărire până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare, utilizatorul poate opta pentru una dintre următoarele variante:

a) renunțarea la realizarea obiectivului pe amplasamentul respectiv;

b) amânarea realizării obiectivului pe amplasamentul respectiv, până la finalizarea lucrărilor de întărire de către operatorul de rețea;

în acest caz, utilizatorul și operatorul de rețea încheie contractul de racordare cu obligația operatorului de rețea de a realiza lucrările de întărire la termenul precizat la alin. (1).

c) dezvoltarea în etape a obiectivului cu încadrarea în limita de putere aprobată fără realizarea lucrărilor de întărire, precizată în tabelul de la punctul 1;

d) achitarea costurilor care revin operatorului de rețea pentru lucrările de întărire a rețelei în amonte de punctul de racordare, în cazul în care motivul întârzierii se datorează faptului că respectivele costuri nu sunt prevăzute în programul de investiții al operatorului de rețea. În condițiile în care utilizatorul optează pentru achitarea acestor costuri, respectivele cheltuieli i se returnează de către operatorul de rețea printr-o modalitate convenită între părți, ce urmează a fi prevăzută în contractul de racordare.

10.(1) Operatorul de rețea proiectează și execută lucrările prevăzute la punctul 2 cu personal propriu, sau atribuie contractul de achiziție publică pentru proiectare/executare de lucrări unui operator economic atestat, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), operatorul de rețea poate contracta lucrările pentru proiectarea, obținerea autorizației de construire pentru instalarea de racordare în numele operatorului de rețea și/sau execuția instalației de racordare și cu un anumit proiectant și/sau constructor atestat, ales de către utilizator, însă numai în condițiile în care utilizatorul solicită în scris acest lucru operatorului de rețea înainte de încheierea contractului de racordare. În acest caz, tariful de racordare precizat la punctul 4 alin.(1) se recalculă conform prevederilor *Regulamentului*, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator și proiectant și/sau constructor pe care acesta l-a ales.

11.(1) Lucrările pentru realizarea instalației de utilizare se execută pe cheltuiala utilizatorului, de către o persoană autorizată sau un operator economic atestat potrivit legii, pentru categoria respectivă de lucrări. Valoarea acestor lucrări nu este inclusă în tariful de racordare.

(2) Executantul instalației de utilizare, precum și utilizatorul vor respecta normele și reglementările în vigoare privind realizarea și exploatarea instalațiilor electrice.

12. La solicitarea operatorului de rețea, utilizatorul va încheia convenția de exploatare prin care se precizează modul de realizare a conducerii operaționale prin dispecer, condițiile de exploatare și întreținere reciprocă a instalațiilor, reglajul protecțiilor, executarea manevrelor, intervențiile în caz de incidente.

13.(1) Cerințele Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2007, denumit în continuare *Standard de distribuție*, referitoare la asigurarea continuității serviciului și la calitatea tehnică a energiei electrice, reprezentă condiții minime pe care operatorul de rețea are obligația să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru remedierea unei întreruperi neplanificate este stabilită prin standardul de distribuție sau standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de standardul de distribuție sau de standardul de transport, operatorii de rețea acordă utilizatorilor compensații, în condițiile prevăzute de standardul respectiv.

Durata maximă pentru eliminarea unei întreruperi neplanificate este stabilită prin Standard, astfel:

- 12/24 ore (urban/rural), în condiții normale de vreme.

- 72 ore în condiții meteorologice deosebite.

(2) În situația în care racordarea este realizată prin două sau mai multe căi de alimentare, în cazul întreruperii accidentale a unei căi de alimentare, ca urmare a defectării unui element al acesteia, în condițiile existenței și funcționării corecte a instalației de automatizare, durata maximă pentru conectarea celei de-a două căi de alimentare este cea corespunzătoare funcționării instalației de automatizare: **0.0** secunde.

(3) Informațiile privind monitorizarea continuității și calității comerciale a serviciului de distribuție sunt publicate și actualizate în fiecare an de către operatorul de rețea. Acestea sunt disponibile pentru consultare la adresa web <http://www.mnd.electrica.ro/>.

14.(1) În cazul în care utilizatorul deține echipamente sau instalații la care întreruperea alimentării cu energie electrică poate conduce la efecte economice și/sau sociale deosebite (explozii, incendii, distrugeri de utilaje, accidente cu victime umane, poluarea mediului etc.), acesta are obligația ca prin soluții proprii tehnologice și/sau energetice, inclusiv prin sursă de intervenție, să asigure evitarea unor astfel de evenimente în cazurile în care se întârzie furnizarea energiei electrice.

(2) În situația în care, din cauza specificului activităților desfășurate, întreruperea alimentării cu energie electrică îi poate provoca utilizatorului pagube materiale importante și acesta consideră că este necesară o siguranță în alimentare mai mare decât cea oferită de operatorul de rețea, prezentată la punctul 15, utilizatorul este responsabil pentru luarea măsurilor necesare evitării acestor pagube.

15.(1) În scopul asigurării unei funcționări selective a instalațiilor de protecție și automatizare din instalația proprie, utilizatorul va asigura corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalațiilor din amonte.

(2) Echipamentul și aparatajul prin care instalația de utilizare se racordează la rețeaua electrică trebuie să corespundă normelor tehnice în vigoare în România.

16.(1) Utilizatorul va lua măsurile necesare pentru limitarea la valoarea admisibilă, conform normelor în vigoare, a efectelor funcționării instalațiilor și receptoarelor speciale (cu socuri, cu regimuri deformante, cu sarcini dezechilibrate, flicker etc.). Instalațiile noi se vor pune sub tensiune numai dacă perturbațiile instalațiilor și receptoarelor speciale se încadrează în limitele admise, prevăzute de normele în vigoare.

(2) Utilizatorul are obligația de a participa la reglajul tensiunii/puterii reactive, conform reglementărilor tehnice în vigoare. În vederea reducerii consumului/injecției de energie reactivă din/in rețeaua electrică, utilizatorul va lua măsuri pentru compensarea puterii reactive necesare instalațiilor și/sau echipamentelor de la locul de producere/locul de consum și de producere. Neîndeplinirea acestei condiții determină plata energiei electrice reactive tranzitată în punctul de delimitare, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.

(3) În situația de excepție în care punctul de măsurare nu coincide cu punctul de delimitare, cantitatea de energie electrică înregistrată de contor este diferită de cea tranzacționată în punctul de delimitare. În acest caz se face corecția energiei electrice în conformitate cu reglementările în vigoare. Elementele de rețea cu pierderi, situate între punctul de măsurare și punctul de delimitare, sunt:

17.(1) În situația în care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum definitiv, acesta este valabil până la data emiterii certificatului de racordare pentru puterea aprobată pentru etapa finală, menționată la pct. 1, dacă nu intervine anterior una din situațiile prevăzute la alin. (2).

(2) În cazul în care este emis pentru un loc de consum definitiv, prezentul aviz tehnic de racordare își încetează valabilitatea în urmatoarele situații:

- a) În termen de 12 luni luni de la emitire, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare;
- b) la rezilierea contractului de racordare căruia îi este anexat.

18.(1) În situația în care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum temporar, acesta este valabil până la data - (data expirării valabilității autorizației de construire sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis).

(2) În situația prevăzută la alin. (1), prezentul aviz tehnic de racordare își încetează valabilitatea la data încetării pentru orice cauză, constatătă prin hotărâre judecătoarească definitivă și irevocabilă, a valabilității autorizației de construire și/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare.

(3) În situația în care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum temporar, acesta constituie anexa la contractul pentru transportul/distribuția/furnizarea energiei electrice.

19. Prezentul aviz tehnic de racordare poate fi contestat la operatorul de rețea în termen de 30 de zile de la data comunicării acestuia.

20. Alte condiții

(1) Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea instalației pe tarif de racordare, trebuie să fie conforme cu cerințele din specificațiile tehnice SC Electrica SA. Celelalte materiale și echipamente pentru care nu sunt elaborate în prezent specificații tehnice SC Electrica SA, trebuie să fie omologate, noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță.


Pentru respectarea prevederilor Standardului SR 234/2008, consumatorul are obligația să realizeze o instalatie de legare la pamant locală de 4 ohmi care se va racorda în tabloul de distribuție al instalației de utilizare la bareta la care se racordează PE. Prezentul aviz tehnic de racordare este valabil până la emiterea certificatului de racordare.

Avizul tehnic de racordare își pierde valabilitatea la rezilierea contractului de racordare căruia îi este anexat. Lucrarea se va putea executa numai după avizarea de către SDEE Ploiești a documentației tehnico-economica faza PT, elaborata de o societate atestata ANRE pentru astfel de lucrari.

Până la încheierea contractului de racordare ,aveti obligația să obțineți autorizația de instalatii electrice pe parte de utilizator.

Semnături autorizate,

Director
ING. Marius RADUTA



Sef S.E.A.R
ING. TANASESCU GEORGIANA

Întocmit
Diaconita Elena Cristina

Tariful pentru emiterea ATR a fost achitat cu chitanță nr 1090078411 din 16.10.2015 în valoare de 198.4 LEI

Semnătura

cu OF 620

Tariful de racordare calculat/recalculat la data de în valoare de a fost achitat cu documentul de plată nr

Semnătura

FIŞA DE CALCUL

Denumirea solicitantului: Municipiul Ploieşti

Denumirea locului consum: teatrul de estrada

Adresa locului de consum : Ploieşti, str. Independentei, nr. 14A

Tariful de racordare	NET (lei)	TVA -24% (lei)	TOTAL (lei)
Componenta Tr	14.075,00	3.378,00	17.453,00
Componenta Tu	130,00	31,20	161,20
Tariful de racordare TR = Tr+Tu	14.205,00	3.409,20	17.614,20

Solutia de racordare

Fisa de Solutie elaborata de BARSP

1. Calcul componenta Tr:

Val. conf. deviz general BARSP	14.075,00 lei
din care : taxe legale(CSC,ISC)	79,00 lei
grup masura=contor+TC-uri	2.574,00 lei
tarif montare grup	298,02 lei
taxe avize pentru obtinere AC si	
taxa AC	1.560,00 lei
TVA (24 %)	3.378,00 lei
Total Tr	17.453,00 lei

2. Calcul componenta Tu:


conf. Ordin ANRE 141/2014	130,00 lei
TVA	31,20 lei
Total Tu(cu TVA)	161,20 lei

3. Recalcularea tarifului de racordare (dacă este cazul):

Tariful de racordare	NET (lei)	TVA -24% (lei)	TOTAL (lei)
Componenta Tr			
Componenta Tu			
Tariful de racordare TR = Tr+Tu			

SEF SEARs
Ing. Tanasescu GeorgianaIntocmit
Diaconita Cristina

Plan de amplasament si delimitare a imobilului
Scara 1:500



A: Date referitoare la teren:


nr. parcela	Categorie de folosinta	Suprafata (mp)	Valoarea de imobilizare (lei)	Mentini
	Cc	891		Imobilizat paralel cu gard beton, plasele metalice si calcan clădiri
Faza		891		

B: Date referitoare la constructii

Cod coadunctor	Suprafata construita la sol (mp)	Valoarea de imobilizare (lei)	Mentini
C1	399	486035.17	Suprafata construita desfasurata = 637.71 mp
	399	486035.17	

INVENTAR DE COORDONATE

nr.	Pel	E (m)	Pd	E (m)	Iv (m)	Pel	E (m)	M (m)	descriere	Judecătura Prahova	Ministrul Finanțelor
107758/140	a	581054.57	382280.66	15	581089.99	382266.95	22	381038.40	382244.56		
107758/140	b	581057.62	382271.33	16	581100.54	382262.00	23	381029.31	382239.77		
107758/140	c	581057.31	382266.12	17	581001.10	382236.60	24	381019.85	382229.45		
107758/140	d	581008.02	382264.00	18	581087.73	382250.50	25	381019.77	382229.45		
107758/140	e	581057.48	382251.11	19	581085.54	382251.44	26	381016.13	382229.75		
107758/140	f	581057.05	382200.44	20	581050.55	382243.90					
107758/140	g	581059.64	382203.24	21	581050.08	382243.94					



Este confirmata sub semnul meu ca prezint datele introduse in acest document baza de date

GRIGORENCO G.P. III