

A5 Scurgeri masive la rezervorul de Motorina T9A si incendierea baltii Formate_Pool Fire



		ID_Eveniment	A5	
		Instalatie	Rezervor T9A	
		Tip_Eveniment	Pool Fire	
		Substanta_implicata	Motorina	
		Localitate	Ploiesti	
		Frecventa	$5 \cdot 10^{-7}$	an ⁻¹
	Mortalitate ridicata	Zona_I	93	m
	Prag de mortalitate	Zona_II	124	m
	Vătămări ireversibile	Zona_III	145	m
	Vătămări reversibile	Zona_IV	185	m



Scale: 1:5,000