

A1 Scurgeri masive la rezervorul de Benzina T2A si incendiarea bălții formate Pool Fire



		ID_Eveniment	A1	
		Instalatie	Rezervor T2A	
		Tip_Eveniment	Pool Fire	
		Substanta_implicata	Benzina	
		Localitate	Ploiesti	
		Frecventa	$5 \cdot 10^{-7}$	an ⁻¹
	Mortalitate ridicata	Zona_I	98	m
	Prag de mortalitate	Zona_II	131	m
	Vătămări ireversibile	Zona_III	155	m
	Vătămări reversibile	Zona_IV	199	m



Scale: 1:5,000