



S.C. PETROTEL- LUKOIL S.A.
Scenariu de accident cu incendiu la rezervorul de motorină T3 de 20.000 mc
Instalația AFPE

- Zona de mortalitate ridicată (raza 73 m)
- Zona prag de mortalitate (raza 95 m)
- Zona de vătămări ireversibile (raza 115 m)
- Zona de vătămări reversibile (raza 162 m)