



S.C. PETROTEL- LUKOIL S.A.
Scenariu de accident cu incendiu la rezervorul de motorină T89 (rampă auto)
Instalația AFPE

- Zona de mortalitate ridicată (raza 26m)
- Zona prag de mortalitate (raza 38 m)
- Zona de vătămări ireversibile (raza 48 m)
- Zona de vătămări reversibile (raza 74 m)