



S.C. PETROTEL- LUKOIL S.A.
Scenariu de accident cu explozie la rezervorul de 20.000mc - T8
Instalația AFPE

- Zona de mortalitate ridicată (raza 59 m)
- Zona prag de mortalitate (raza 98 m)
- Zona de vătămări ireversibile (raza 168 m)
- Zona de vătămări reversibile (raza 324 m)