



S.C. PETROTEL- LUKOIL S.A.
Scenariu de accident cu incendiu la o cisternă CF de țiței
Instalația AFPE

- Zona de mortalitate ridicată (raza 15 m)
- Zona prag de mortalitate (raza 23 m)
- Zona de vătămări ireversibile (raza 30 m)
- Zona de vătămări reversibile (raza 50 m)