



S.C. PETROTEL- LUKOIL S.A.
Scenariu de accident cu explozie la rezervorul de țigăi de 5.000mc - T75 (parc 16/6)
Instalația AFPE

- Zona de mortalitate ridicată (raza 37 m)
- Zona prag de mortalitate (raza 62 m)
- Zona de vătămări ireversibile (raza 105 m)
- Zona de vătămări reversibile (raza 203 m)