



S.C. PETROTEL- LUKOIL S.A.

**Scenariu de accident de tip BLEVE la rezervorul sferic de aragaz de 1000 mc T150
Instalația AFPE**

- Zona de mortalitate ridicată (raza 96 m)
- Zona prag de mortalitate (raza 309 m)
- Zona de vătămări ireversibile (raza 427 m)
- Zona de vătămări reversibile (raza 551 m)