



S.C. PETROTEL- LUKOIL S.A.
Scenariu de accident cu explozie la Coloana de deizopentanizare 76-C1
Instalația fracționare gaze și izomerizare fracție C5-C6

- Zona de mortalitate ridicată (raza 77 m)
- Zona prag de mortalitate (raza 129 m)
- Zona de vătămări ireversibile (raza 220 m)
- Zona de vătămări reversibile (raza 424 m)