



S.C. PETROTEL- LUKOIL S.A.
Scenariu de accident cu explozie la reactorul de hidrotratare 06-R2
Instalația Hidrofinare petrol-motorină HPM

- Zona de mortalitate ridicată (raza 83 m)
- Zona prag de mortalitate (raza 140 m)
- Zona de vătămări ireversibile (raza 239 m)
- Zona de vătămări reversibile (raza 461 m)