



S.C. PETROTEL- LUKOIL S.A.
Scenariu de accident cu explozie la camera de cocsare 02-R1
Instalația COCSARE

- Zona de mortalitate ridicată (raza 61m)
- Zona prag de mortalitate (raza 102 m)
- Zona de vătămări ireversibile (raza 174 m)
- Zona de vătămări reversibile (raza 336 m)