



STABILITATE LA INCENDIU
PERFORMANTE ELEMENTE CONSTRUCTIVE:

| | |
|--|---|
| | STĂLPI, DIAFRAGME DIN B.A. |
| | PEREȚI NEPORTANȚI DIN ZIDĂRIE, TENCUIȚI GROSIME 15-25CM |
| | PEREȚI NEPORTANȚI DIN GIPS-CARTON, GROSIME 15CM |
| | PEREȚI NEPORTANȚI DIN ZIDĂRIE C0 (CA1) E80 |
| | PEREȚI NEPORTANȚI DIN ZIDĂRIE C0 (CA1) E145 |
| | PEREȚI PORTANȚI DIN ZIDĂRIE C0 (CA1) E150 |
| | PEREȚI NEPORTANȚI DIN GIPS-CARTON C0 (CA1) E45 |
| | CALE DE EVACUARE |

STABILITATE LA INCENDIU
TAMPLARE INTERIOARA SI EXTERIOARA:

| | |
|--|---|
| | USA PUNA PREVAZUTA CU MANER ANTIPANICA SI AUTOINCHEIDERE |
| | HIDRANT DE INTERIOR, ECHIPAT COMPLET |
| | STINGATOR TIP - P6 |
| | CORP DE ILUMINAT (luminobloc), MONTAT APARENT, INSCRIPTIIONAT, PENTRU MARCARE CAL DE EVACUARE, TIP PERMANENT, IP42, CU LED, AUTONOMIE DE MINIMUM 1h |

STABILITATE LA INCENDIU
IDSAI:

| | |
|--|--|
| | detector adresabil de fum |
| | detector adresabil de fum si temperatura |
| | declansator manual adresabil de interior |
| | declansator manual adresabil de exterior |
| | sirena adresabila de interior |
| | sirena adresabila de exterior |
| | echipament de control si semnalizare - adresabil |
| | panou repetitor ECS |
| | centrala destumare |

STABILITATE LA INCENDIU
TAMPLARE INTERIOARA SI EXTERIOARA:

| | |
|--|---|
| | USA METALICA PUNA, PREVAZUTA CU AUTOINCHEIDERE |
| | USA METALICA PUNA, PREVAZUTA CU MANER ANTIPANICA SI AUTOINCHEIDERE |
| | USA CU TAMPLARE DE ALUMINIU SI GEAM SECURIZAT SI LAMINAT IN PARTEA SUPERIOARA, PREVAZUTA AUTOINCHEIDERE |
| | USA METALICA PUNA, PREVAZUTA AUTOINCHEIDERE, ETANSA LA FOC EI15 |
| | USA METALICA, PREVAZUTA CU AUTOINCHEIDERE, ETANSA SI REZISTENTA LA FOC EI150 |
| | FEREASTRA FIXA CU TAMPLARE DE ALUMINIU SI GEAMARMAT |

CATEGORIA DE IMPORTANTA: C "NORMAL"
CLASA DE IMPORTANTA: II
RISC DE INCENDIU (PE ANSAMBLU): MIC
GRAD DE REZISTENTA LA FOC: II

N=120 PERSOANE / ETAJ

| | | | | |
|---|----------------------|-----------|--------|-------------------------|
| Beneficiar: UAT MUNICIPIUL PLOIESTI | | | | Nr. proiect 23/ 2023 |
| EXTINDEREA IN VEDEREA MARII CAPACITATI ȘCOLII | | | | Faza: |
| GIMNAZIALE „I.A. BASARABESCU” - CONSTRUIRE CLĂDIRE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E | | | | S.F. |
| Adresa: Aleea Strunga nr. 2, Mun. Ploiești, jud. Prahova | | | | Planșa: |
| Titlu planșă: SCHEME FUNCTIONALE-INSTALATIA ELECTRICA PENTRU DETECTE SI SEMNALIZARE INCENDIU-ETAJ | | | | IE03 |
| PROIECTANT: C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L. J40/10219/2002, RO 14847501, BUCUREȘTI Tel/Fax: 0722.511.372/0726.711.01 | | | | |
| Specificatie | Nume | Semnatura | Scara: | |
| Ser proiect | Arn. Liviu Manescu | | 1:100 | |
| Proiectat | Ing. Eduard Colocaru | | | |
| Desenat | Ing. Eduard Colocaru | | | |
| Verificat | | | | |