

STABILITATE LA INCENDIU

PERFORMANTE ELEMENTE CONSTRUCTIE:

- STÂLPI, DIAFRAGME DIN B.A.
- PEREȚI NEPORTANȚI DIN ZIDĂRIE, TENCUIȚI GROSIME 15-25CM
- PEREȚI NEPORTANȚI DIN GIPS-CARTON, GROSIME 15CM
- PERETI NEPORTANTI DIN ZIDARIE C0 (CA1) EI90
- PERETI NEPORTANTI DIN ZIDARIE C0 (CA1) EI15
- PERETI PORTANTI DIN ZIDARIE C0 (CA1) EI150
- PERETI NEPORTANTI DIN GIPS-CARTON C0 (CA1) EI45
- CALE DE EVACUARE

STABILITATE LA INCENDIU

TAMPLARIE INTERIOARA SI EXTERIOARA:

- UP-CA — USA PLINA PREVAZUTA CU MANER ANTIPANICA SI AUTOINCHIDERE
- H / H1 — HIDRANT DE INTERIOR, ECHIPAT COMPLET
- STINGATOR TIP - P6
- EXIT — CORP DE ILUMINAT (luminobloc), MONTAT APARENT, INSCRIPTIONAT, PENTRU MARCARE CAI DE EVACUARE, TIP PERMANENT, IP42, CU LED, AUTONOMIE DE MINIMUM 1h

STABILITATE LA INCENDIU

IDSAI:

F	detector adresabil de fum
FT	detector adresabil de fum si temperatura
	declansator manual adresabil de interior
	declansator manual adresabil de exterior
	sirena adresabila de interior
	sirena adresabila de exterior
ECS	echipament de control si semnalizare - adresabil
TR.ECS	panou repetitor ECS
CO	centrala desfumare

STABILITATE LA INCENDIU

TAMPLARIE INTERIOARA SI EXTERIOARA:

UP-C	USA METALICA PLINA, PREVAZUTA CU AUTOINCHIDERE
UP-CA	USA METALICA PLINA, PREVAZUTA CU MANER ANTIPANICA SI AUTOINCHIDERE
US-C	USA CU TAMPLARIE DE ALUMINIU SI GEAM SECURIZAT SI LAMINAT IN PARTEA SUPERIOARA, PREVAZUTA AUTOINCHIDERE
UEI15-C	USA METALICA PLINA, PREVAZUTA AUTOINCHIDERE, ETANSA LA FOC EI15
UEI30-C	USA METALICA, PREVAZUTA CU AUTOINCHIDERE, ETANSA SI REZISTENTA LA FOC EI30
F...-A	FEREASTRA FIXA CU TAMPLARIE DE ALUMINIU SI GEAMARMAT

CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ: C "NORMALĂ"
CLASA DE IMPORTANȚĂ: II
RISC DE INCENDIU (PE ANSAMBLU): MIC
GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC: II

N=12 PERSOANE / ETAJ

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 11350 Liviu-Gabriel MĂNESCU Arhitect cu drept de semnătură

PROIECTANT:	S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L J40/10218/2002, RO 14947501, BUCUREȘTI Tel/Fax: 0722.511.372/0726.711.101
Beneficiar:	UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI
Nr. proiect:	23/ 2023
	EXTINDEREA ÎN VEDEREA MĂRIRII CAPACITĂȚII ȘCOLII GIMNAZIALE „I. A. BASARABESCU" - CONSTRUIRE CLĂDIRE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E
Faza:	S.F.
Adresa:	Aleea Strunga nr. 2, Mun. Ploiești, jud. Prahova
Titlu plansa:	SCHEME FUNCTIONALE-INSTALATIA ELECTRICA PENTRU DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU-PARTER
Plansa:	IE01

Specificatie	Nume	Semnatura	
Sef proiect	Arh. Liviu Manescu		Scara: 1:100
Proiectat	Ing. Eduard Cojocaru		
Desenat	Ing. Eduard Cojocaru		Data: 2023
Verificat			