



STABILITATE LA INCENDIU

PERFORMANTE ELEMENTE CONSTRUCTIVE:

	STĂLPI, DIAFRAGME DIN B.A.
	PEREȚI NEPORTANȚI DIN ZIDĂRIE, TENCUIȚI GROSIME 15-25CM
	PEREȚI NEPORTANȚI DIN GIPS-CARTON, GROSIME 15CM
	PEREȚI NEPORTANȚI DIN ZIDĂRIE CO (CA1) EI90
	PEREȚI NEPORTANȚI DIN ZIDĂRIE CO (CA1) EI15
	PEREȚI NEPORTANȚI DIN ZIDĂRIE CO (CA1) EI150
	PEREȚI NEPORTANȚI DIN GIPS-CARTON CO (CA1) EI45
	CALE DE EVACUARE

STABILITATE LA INCENDIU

TAMPLARE INTERIOARĂ SI EXTERIOARĂ:

	USA PLINA PREVAZUTA CU MANER ANTI-PANICA SI AUTOINCHIDERE
	HIDRANT DE INTERIOR, ECHIPAT COMPLET
	STINGATOR TIP -P6
	CORP DE LUMINAT (luminobloc), MONTAT APARENT, INSCRIPTIIONAT, TIP PERMANENT, IP42, CU LED, AUTONOME DE MINIMUM 1h

STABILITATE LA INCENDIU

IDSAI:

	detector adresabil de fum
	detector adresabil de fum si temperatura
	declansator manual adresabil de interior
	declansator manual adresabil de exterior
	sirena adresabila de interior
	sirena adresabila de exterior
	echipament de control si semnalizare - adresabil
	panou repetitor ECS
	centrala desfumare

STABILITATE LA INCENDIU

TAMPLARE INTERIOARĂ SI EXTERIOARĂ:

	USA METALICA PLINA, PREVAZUTA CU AUTOINCHIDERE
	USA METALICA PLINA, PREVAZUTA CU MANER ANTI-PANICA SI AUTOINCHIDERE
	USA CU TAMPLARIE DE ALUMINIU SI GEAM SECURIZAT SI LAMINAT IN PARTEA SUPERIOARA, PREVAZUTA AUTOINCHIDERE
	USA METALICA PLINA, PREVAZUTA AUTOINCHIDERE, ETANSA LA FOC EI15
	USA METALICA, PREVAZUTA CU AUTOINCHIDERE, ETANSA SI REZISTENȚA LA FOC EI30
	FEREASTRA FIXA CU TAMPLARIE DE ALUMINIU SI GEAM ARMAT

CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ: C "NORMAL"
CLASA DE IMPORTANȚĂ: II
RISC DE INCENDIU (PE ANSAMBLU): MIC
GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC: II



Beneficiar:		UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI		Nr. proiect 23 / 2023
PROIECTANT:		EXTINDEREA ÎN VEDEREA MĂRII CAPACITĂȚII ȘCOLII		Faza:
S.C. ARHITECT CONSTRUCT S.R.L.		GIMNAZIAL, I.A. BASARABESCU - CONSTRUIRE CLĂDIRI CU		S.F.
J4010216/2023, RO 14847501, BUCUREȘTI		REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E		
Tel/Fax: 0723511.3720726, 71.101		Adresa: Aleea Situnga nr. 2, Mun. Ploiești, jud. Prahova		Planșa:
Specificatie		Nume		Data:
Semnatura		Scara:		Verificat
Sef proiect		Ing. Liviu Manescu		
Proiectat		Ing. Eduard Colocaru		
Desenat		Ing. Eduard Colocaru		
Verificat		Data:		
		2023		
		Tytu planşa:		
		SCHEMA FUNCȚIONAL-INSTALAȚIA ELECTRICA PENTRU		
		DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIULUI		