

S. Scoli 2014
6.09.2023

Δ/9604/08.09.2023

MUNICIPIUL PLOIESTI
Piata Eroilor nr. 1A
100006 Ploiesti

Sc 1904/08.09.2

Ploiesti, 05.09.2023

Ref: adresa 23010066/ 31.08.2023 – **Aleea Strunga nr. 2**
Referinta noastra: DE/ SP/ AB

APA NOVA Ploiesti elibereaza **aviz amplasament fata de sistemul public de alimentare cu apa si canalizare** pentru obiectivul: "extindere in vederea maririi capacitatii Scolii Gimnaziale "I.A. Basarabescu" - construire cladire cu regim de inaltime P+2E" conform Certificatului de Urbanism nr. 660/ 04.07.2023, eliberat de Primaria Ploiesti, plan de situatie nr. A.03 din 08.2023 scara 1:500, proiect nr. 23/ 2023 faza S.F. elaborat de SC ARHITECT CONSTRUCT SRL, impreuna cu planul de situatie APA NOVA Ploiesti scara 1:500 completat cu datele solicitate.

Pe planul de situatie s-au trasat orientativ retelele publice de apa si canalizare aflate in administrarea societatii noastre.

Lucrarile propuse nu afecteaza retelele publice de apa potabila sau canalizare.

Aplicabilitatea documentului: se referă strict la adresa Aleea Strunga nr. 2 localitate Ploiesti.

Rezolutie:

AVIZ FAVORABIL NR. 242/ 2023

Precizari:

Retelele publice de alimentare cu apa si canalizare apartin patrimoniului public al Municipiului Ploiesti, APA NOVA Ploiesti fiind operatorul serviciului public de alimentare cu apa si a serviciului de canalizare.

Orice lucrare trebuie sa respecte legislatia in vigoare privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Retelele din zona au fost trasate orientativ; pentru identificarea exacta se va solicita asistenta tehnica din partea APA NOVA Ploiesti si la nevoie se vor executa sondaje prin sapatura manuala.

Avarierea si deteriorarea retelelor publice de apa si canalizare de catre constructor/ beneficiar, se vor sanctiona conform Legii 10/ 1995 si Legii 98/ 1994 (cu modificarile si completarile ulterioare in vigoare), remedierea acestora efectuandu-se de catre APA NOVA Ploiesti, pe cheltuiala constructorului/ beneficiarului. Costurile de remediere vor cuprinde eventuale cantitati de apa pierduta din cauzele mentionate mai sus sau alte daune provocate operatorului.

In prezent imobilul este alimentat cu apa din rețeaua publică aflată pe strada Aleea Strunga, printr-un bransament aflat pe proprietatea de la adresa poștală strada Aleea Strunga nr. 2. Bransamentul este din material OL Dn 80 mm, prevăzut cu un contor ITRON FL Dn 32 mm și poate contoriza un debit $Q_{max} = 12 \text{ m}^3/\text{h}$ la presiunea de cca $p = 4.5 \text{ bar}$, în condiții normale de funcționare a rețelei.

Evacuarea apelor uzate se face printr-un racord de canalizare din material Beton Dn 200 mm, caminul de racord având adâncimea $H = -2.1 \text{ m}$. Racordul este situat pe parcela cu număr cadastral 148996, ce face parte din terenul împrejmuit al Școlii Gimnaziale "I.A. Basarabescu", și evacuează apele uzate în rețeaua publică din strada Aleea Strunga.

Instalațiile de utilități existente (bransamentul de apă / racordul de canalizare) au fost dimensionate pentru necesarul menajer solicitat la data realizării construcției inițiale / existente.

APA NOVA Ploiești atrage atenția că în cazul afectării bransamentului de apă potabilă și/sau a racordului de canalizare, a caminilor aferente acestora, beneficiarul va suporta costurile de remediere.

Reponsabilitati beneficiar:

- La elaborarea proiectului se vor respecta reglementările în vigoare (SR 8591/ 1997), privind amplasarea de construcții și / sau instalații subterane noi față de rețelele de apă potabilă și canalizare existente pentru zonele de intersecție și/ sau paralelism; se vor lua măsuri de protecție în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare.
- Lucrările de săpătură și umplutură se vor executa cu atenție, pentru a evita deteriorarea sau avarierea rețelilor de apă și canalizare existente.
- În cazul în care la execuție se întâlnesc rețele nefigurate pe planul de aviz sau constatate neconcordante între planul de aviz și situația din teren, aveți obligația să solicitați prezenta la fața locului a reprezentanților APA NOVA Ploiești pentru identificarea rețelilor și modificarea pe plan sub semnatura și încheierea unui proces verbal între părți care să reflecte situația reală din teren, cu respectarea distanțelor prevăzute de normativele în vigoare.

Valabilitate:

Prezentul aviz a fost redactat pe 3 pagini și este valabil pe o perioadă de 12 luni de la data emiterii, în concordanță cu datele și cerințele specifice, cuprinse în cererea și actele depuse de către client, coroborate cu condițiile de asigurare a serviciului la rețelele publice de apă și canalizare în zona de amplasament.

Avizul este valabil numai împreună cu planul rețelilor de apă potabilă și canalizare.

În cazul nerespectării întocmai și în totalitate a condițiilor arătate anterior, societatea APA NOVA Ploiești nu-și asumă nicio responsabilitate, calitatea de act legal a prezentului aviz devenind nulă.

Nerespectarea procedurii legale de autorizare a construcțiilor și instalațiilor se sancționează contravențional după caz, de către organele abilitate și duce la desființarea lucrărilor executate ilegal.

Prezentul aviz nu înlocuiește Autorizația de Construire.

Obligativitatea obținerii acestui document revine în sarcina beneficiarului lucrărilor.

Pentru situațiile deosebite sau urgente se va apela centrul de apel APA NOVA Ploiesti la telefoanele: **0800 800 923 / 0244 407630**.

Alte obligatii : **CONVENTIE DE INCENDIU** : DA ☐ ; NU ☐


CONVENTIE DE DEVERSARE : DA ☐ ; NU ☐

Alina MIHALACHE
Director Tehnic



Mihaela POSSA
Sef Serviciu Proiectare

A blue ink handwritten signature, likely of Mihaela POSSA.



Legenda

- LOCATIE DISPOZITIV APA
- BRANSAMENT APA
- RETEA APA
- LOCATIE DISPOZITIV CANAL
- RACORD CANALIZARE
- RETEA CANALIZARE MENAJERA

Intocmit, A. BRINDAU L.S.S.	APR 24/2023 DIRECTOR Ploiesti SRI	L.S.
Drepturile de proprietate apartin APA NOVA PLOIESTI SRL. Reproducerea este interzisa.		
SERVICIUL PROIECTARE sta. Apa Ionescu nr. 1000337, Ploiesti PLAN DE AVIZ		
ALEEA STRUNGA 2		1:500 Date: 05/09/2023