


### NOTIFICARE

Având în vedere cererea de asistenta de specialitate nr. 1182 / 2022 adresata de **MUNICIPIUL PLOIESTI**, cu sediul în localitatea PLOIESTI, Piata Eroilor, nr. 1A, examinând documentatia prezentată , analizând si evaluând conformitatea proiectului : **Reamenajare imobil din str. Predeal, nr. 28 in unitate de invatamant prescolar** din localitatea PLOIESTI, str. Predeal, nr. 28, elaborat de SC Hausplan Project SRL, la normele de sanatate publica, in baza referatului de evaluare nr. 236/2022 efectuat de medic primar igiena dr. Pungaru George, eliberam **notificarea** privind respectarea legalitatii , cu urmatoarele recomandari si propuneri de modificare :

1. Vor fi respectate prevederile OMS 1456/2020 si prevederile OMS 119/2014, modificat si completat cu OMS 994/2018.
2. Se va amenaja terenul pentru activitati in aer liber cu aparate de joaca (tobogane, leagane, balansoare, etc), asigurand o suprafata minima de 5mp / copil – conform art.4 alin (1) din OMS 1456/2020.
3. Alimentarea cu apă potabilă curentă (rece si caldă) se va face prin racordare la reseaua stradala. Se vor respecta raporturile pe verticala si orizontala si distantele minime dintre conductele de apa potabila si retelele de canalizare si alte surse de insalubritate conform HGR 930/2005.
4. Apele reziduale fecaloid-menajere vor fi evacuate in reseaua de canalizare a localitatii.
5. Asigurarea conditiilor optime de microclimat (temperatură, umiditate, ventilatie) precum si de iluminat natural si electric in toate spatiile de activitate si anexe, conform art. 9-11 si art. 23 din OMS 1456/2020.
6. Pentru personalul angajat se vor asigura : vestiar si grupuri sanitare (chiuveta, WC) compartimentate, finisate si dotate in conformitate cu legislatia sanitara in vigoare (OMS 119/2014 si OMS 933/2002).
7. Reziduurile solide menajere vor fi colectate separat în recipienti cu capac (pubele) depozitati pe o platformă betonata , amenajată conform prevederilor sanitare în vigoare (sifon de pardoseală , robinet de apă pentru spălare ).
8. Se va amenaja un spatiu pentru depozitarea materialelor de curatenie - dezinfectie, acest spatiu va fi dotat cu un bazin (cadita) racordata la retelele interioare de apa potabila, respectiv canalizare - pentru spalarea ustensilelor dupa folosire.
9. Prin modurile de construire, amenajare, dotare si functionare se va evita producerea de disconfort în vecinatati prin zgomote de o intensitate mai mare de 55 dB(A) , trepidatii , praf , fum , gaze toxice, mirosuri neplăcute etc. sau poluarea factorilor de mediu (apa , aer, sol, habitat); in acest scop, se vor asigura masurile si mijloacele necesare pentru limitarea nocivitatilor, astfel ca acestea sa se incadreze in normele din standardele in vigoare.
10. Spatiile , finisarile , dotarile vor fi in conformitate cu legislatia sanitara in vigoare si cu profilul activitatii desfasurate.
11. Spatiile medicale (cabinet+izolatorul medical) vor fi amenajate conform art.18 din OMS 1456/2020.

\* Proiectantul va inainta cate o copie a notificarii constructorului si beneficiarului lucrarii spre stiinta si conformare .

\*\* Prezenta notificare devine nula de drept în cazul nerespectarii parametrilor tehnici si sanitari prevazuti în proiect si a conditiilor mentionate mai sus .



Red. COMP. AVIZE SI AUTORIZARI  
Cons. Oana Maria RADU

Redu