

50/8566/21.08.2023
S. Seole
21-08-2023

NR. 468 / 18. 08.2023

NOTIFICARE

Având în vedere cererea de asistenta de specialitate nr. 831 / 2023 adresata de **MUNICIPIUL PLOIESTI**, cu sediul in localitatea PLOIESTI, Piata Eroilor, nr.1A, examinând documentatia prezentată, analizând si evaluând conformitatea proiectului : **Modernizarea / dotarea / infrastructurii educationale a unitatii de invatamant Liceul Tehnologic Toma Socolescu Ploiesti- Construire sala de sport** din localitatea PLOIESTI, str. Ghe. Gr. Cantacuzino, nr.328, elaborat de Teamwork Solutions SRL, la normele de sanatate publica, in baza referatului de evaluare nr. 188/2023 efectuat de medic primar igiena dr. Pungaru George, eliberam **notificarea** privind respectarea legalitatii, cu urmatoarele recomandari si propuneri de modificare :

1. Vor fi respectate prevederile OMS 1456/2020 si OMS 119/2014, modificat si completat cu OMS 994/2018.
2. Alimentarea cu apă potabilă curentă (rece si caldă) se va face prin racordare la rețeaua stradală. Se vor respecta raporturile pe verticala si orizontala si distantele minime dintre conductele de apa potabila si rețelele de canalizare si alte surse de insalubritate conform HGR 930/2005.
3. Apele reziduale fecaloid-menajere vor fi evacuate in rețeaua de canalizare a localitatii.
4. Asigurarea conditiilor optime de microclimat (temperatură, umiditate, ventilatie) precum si de iluminat natural si artificial in toate spatiile de activitate si anexe, conform art. 9-11 si art. 24 din OMS 1456/2020.
5. Pentru personalul angajat se vor asigura : vestiar (pentru personalul de curatenie) si grupuri sanitare (chiuveta, WC) compartimentate, finisate si dotate in conformitate cu legislatia sanitara in vigoare (OMS 119/2014 si OMS 933/2002).
6. Reziduurile solide menajere vor fi colectate separat în recipienti cu capac (pubele) depozitati pe o platformă betonata, amenajată conform prevederilor sanitare în vigoare (sifon de pardoseală, robinet de apă pentru spălare).
7. Se va amenaja un spatiu pentru depozitarea materialelor de curatenie - dezinfectie, acest spatiu va fi dotat cu un bazin (cadita) racordata la rețelele interioare de apa potabila, respectiv canalizare - pentru spalarea ustensilelor dupa folosire.
8. Prin modurile de amenajare se va evita producerea de disconfort în vecinatati prin zgomote de o intensitate mai mare de 55 dB(A), trepidatii, praf, fum, gaze toxice, mirosuri neplăcute etc. sau poluarea factorilor de mediu (apa, aer, sol, habitat); in acest scop, se vor asigura masurile si mijloacele necesare pentru limitarea nocivitatilor, astfel ca acestea sa se incadreze in normele din standardele in vigoare.
9. Numarul de obiecte sanitare (vase de WC, pisoare, chiuvete, robineti cu jet ascendent) se va stabili in concordanta cu prevederile Anexei 5 din OMS 1456/2020.
10. Pentru personalul angajat in organizarea de santier se vor asigura alimentarea cu apă potabilă pt. baut si spalare din rețeaua de apa potabila existenta in zona sau din surse autorizate si verificate sanitar si dotari igienico-sanitare (vestiare, dusuri si grupuri sanitare) compartimentate, finisate, dotate, echipate utilitar si cu asigurarea in toate spatiile a conditiilor optime de microclimat (temperatură, umiditate, ventilatie) precum si de iluminat natural si artificial, conform normelor sanitare în vigoare.

- * Proiectantul va inainta cate o copie a notificarii constructorului si beneficiarului lucrarii spre stiinta si conformare.
** Prezenta notificare devine nula de drept în cazul nerespectarii parametrilor tehnici si sanitari prevazuti în proiect si a conditiilor mentionate mai sus.

p. DIRECTOR EXECUTIV
Ing. Consuela Tania DUMNITRICA



Red. COMP. AVIZE SI AUTORIZARI
Cons. Oana Maria RADU

Radu