



**Distribuție Energie  
Electrică România**  
Sucursala Ploiesti

**Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Ploiesti**  
Str. Mărășești, Nr.44, 100024, Ploiești, Jud. Prahova

Tel: +40 244 405 701

Fax: +40 244 405 704

office.prahova@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14542990

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J29/362/2002

www.distributie-energie.ro

Către **MUNICIPIUL PLOIESTI,**

Referitor la **cererea de aviz de amplasament**, înregistrată cu nr. 3010230729701 / 31.07.2023 pentru **obiectivul: MODERNIZARE/DOTAREA/ INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNITATII DE INVATAMANT LICEUL TEHNOLOGIC TOMA SOCOLESCU PLOIESTI - CONSTRUIRE SALA DE SPORT**

de la adresa: **PLOIESTI, sat -, strada CANTACUZINO GHEORGHE GRIGORE, nr. 328, bloc -, etaj -, apartament -**, cod postal **100492**, numar cadastral -, județul **PRAHOVA**.

În urma analizării documentației depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

### **AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 3010230729701 / 09.01.2024**

cu următoarele precizări:

1. Obiectivul nu este amplasat în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție publică și se încadrează în distanțele normate față de acestea.
2. În zonă **Exista** rețea electrică de distribuție de **Medie tensiune**|Joasa tensiune -.
3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau creșterea puterii aprobate pentru acest obiectiv trebuie să solicitați la OD (operatorul de distribuție) avizul tehnic de racordare.  
Prin cererea de aviz de amplasament ați solicitat racordarea obiectivului la rețeaua electrică de distribuție publică pentru o putere maxim simultan absorbită de - kW.
4. **Valabilitatea avizului de amplasament este până la 28.03.2025**, cu posibilitatea prelungirii cu durata de prelungire a valabilității Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
5. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform planului nr. - și a Certificatului de urbanism nr. **264 / 28.03.2023**
6. Tariful de emiterie a avizului de amplasament este în valoare de **95.00 lei**, fara TVA.
7. Instalațiile de distribuție aparținând operatorului de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
8. În zonă **Nu exista** instalatii electrice ce nu aparțin operatorului de distribuție (sucursala PLOIESTI) este necesar sa vă adresați deținătorilor acestor instalatii (Transelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica, alți deținători) - în vederea obținerii avizelor de amplasament.
9. Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea operatorului de distribuție.
10. Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor operatorului de distribuție se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, precum și a normelor tehnice de protecția muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare



**Distribuție Energie  
Electrică România**  
Sucursala Ploiesti

**Distribuție Energie Electrică România** – Sucursala Ploiesti  
Str. Mărășești, Nr.44, 100024, Ploiești, Jud. Prahova

Tel: +40 244 405 701

Fax: +40 244 405 704

office.prahova@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14542990

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J29/362/2002

www.distributie-energie.ro

sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

11. Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentul respectiv:

**SE VA SOLICITA ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA COR MTJT PLOIESTI. CONFORM NORMEI TEHNICE PRIVIND DELIMITAREA ZONELOR DE PROTECTIE SI DE SIGURANTA AFERENTE CAPACITATILOR ENERGETICE (ORDINUL ANRE 239 DIN 2019) SE VA RESPECTA OBLIGATORIU DISTANTA DE SIGURANTA DE MINIMUM 0,6 M MASURATA IN PLAN ORIZONTAL INTRE FUNDATIA CONSTRUCTIEI CE URMEAZA A SE AMPLASA SI LES 0.4+20 kV, CU CONDITIA VERIFICARII STABILITATII CONSTRUCTIEI. SE VOR EXECUTA IN MOD OBLIGATORIU SONDAJE PENTRU DETERMINAREA CU EXACTITATE A TRASEELOR LES 0.4+20 kV DIN ZONA. IN ZONELE DE INTERSECIE SI APROPIERE CU LES 0.4+20 kV SE VOR EXECUTA OBLIGATORIU SAPATURI MANUALE. SE VA RESPECTA DISTANTA MINIMA DE SIGURANTA DE 1 M LA APROPIERE INTRE ARBORI SI LES 0.4+20 kV (DISTANTA IN PLAN ORIZONTAL INTRE LES 0.4+20 kV SI AXUL ARBORILOR). CABLURILE LES 0.4+20 kV POZATE IN ACCESUL CAROSABIL TREBUIE SA FIE PROTEJATE DIN PUNCT DE VEDERE MECANIC IN MOD CORESPUNZATOR. SUNTETI DIRECT RASPUNZATORI MATERIAL SI PENAL PENTRU LUCRARILE EXECUTATE CARE CONDUC LA DETERIORARI DE INSTALATII ELECTRICE, LA INTRERUPERI IN FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE CONSUMATORILOR SI LA PRODUCEREA ACCIDENTELOR DE MUNCA. IN CAZUL IN CARE NU SE RESPECTA CONDITIILE MENTIONATE ANTERIOR, AVIZUL DEVINE NUL.**

Director Sucursala PLOIESTI  
Valentin Dumitru DECULESCU

Valentin-  
Dumitru  
Deculescu

Semnat digital de  
Valentin-Dumitru  
Deculescu  
Data: 2024.02.02  
11:23:46 +02:00

Sef S.A.R. PLOIESTI  
Diana BALMUS

Diana-  
Maria  
Balmus

Semnat digital  
de Diana-  
Maria Balmus  
Data:  
2024.01.12  
00:39:32  
+02:00

Intocmit  
Alexandru Bogdanel  
Bulareanu



**Distribuție Energie  
Electrică România**  
Sucursala Ploiesti

**Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Ploiesti**  
Str. Mărășești, Nr.44, 100024, Ploiești, Jud. Prahova

**Tel:** +40 244 405 701

**Fax:** +40 244 405 704

[office.prahova@distributie-energie.ro](mailto:office.prahova@distributie-energie.ro)

**C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO** 14476722 / 14542990

**R.C. DEER/Suc.** J12/352/2002 / J29/362/2002

[www.distributie-energie.ro](http://www.distributie-energie.ro)

