



LEGENDA LUMINAT - SUPRANTA

Corp de iluminat cu tub LED, prevazut cu grila de protectie, 1x8W, montaj aparent, IP65

Corp de iluminat cu tuburi LED, prevazut cu grila de protectie, 2x8W, montaj aparent, IP65

Corp de iluminat cu tuburi LED, prevazut cu grila de protectie, 2x15.5W, montaj aparent, IP65

Corp de iluminat tip spot LED aplicat, 20W, pentru baie, IP40

Corp de iluminat de securitate LED pentru marcare calori de evacuare (LATERAL si INANTE), 2W, prevazut cu kit de emergenta minim 2 ore, IP40

Corp de iluminat de securitate LED pentru marcare calori de evacuare (EXIT), 2W, prevazut cu kit de emergenta minim 2 ore, IP40

Gol de instalatii

Interrupator tip cap-scară, montaj ingropat cu doza de aparat, 10A-230Vac, IP20

Interrupator simplu, montaj ingropat cu doza de aparat, 10A-230Vac, IP20

Interrupator dublu, montaj ingropat cu doza de aparat, 10A-230Vac, IP20

Tablou electric

Tip montaj-inaltime montaj
Modaliitate actionare corp iluminat
Numar circuit alimentare

MODALITATE ACTIONARE CORPURI LUMINATE
MS=montaj suspendat
MA=montaj aparent
MI=montaj ingropat
MP=montaj pe perete
MSC=montaj in scara
PC=montaj aparent pe pat cablu
I=interupator
b=buton

Categoria de importanta a constructiei (conf. H.G. nr. 766/1997): C - Normala
Clasa de importanta a constructiei: III conf. P100/1-2013
Clasa de risc la incendiu: Risc mic de incendiu

COPRIESCUT SI TEAMWORK SOLUTIONS S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
REPRODUCEREA, IMPRIMAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT
PERMIS NIMAI IN CONDITIILE STIPULATE IN CONTRACTUL UTILIZAREA EXTRA CONTRACTUALA NECESITA ACORDUL SI SCRIERII AL TEAMWORK
SOLUTIONS S.R.L. SI A CLIENTULUI. ORICE REPRODUCERE SAU UTILIZARE ILICITA VA FI PUNUTĂ ÎN CADE ÎN FAZA LEGALĂ ÎN FAZĂ
AUTOMAT, NU SE VA FACE NICIO MODIFICARE PENTRU APROBAREA PROIECTANTULUI SI AL VERIFICATORULUI. PENTRU ORICE MODIFICARE IN
PROIECTARE SI CONSTRUCTIE SE VA FACE NICIO MODIFICARE PENTRU APROBAREA PROIECTANTULUI SI AL VERIFICATORULUI. PENTRU ORICE
MODIFICARE IN PROIECTARE SI CONSTRUCTIE SE VA FACE NICIO MODIFICARE PENTRU APROBAREA PROIECTANTULUI SI AL VERIFICATORULUI.
NOTA: OROCE REPRODUCERE SAU UTILIZARE ILICITA VA FI PUNUTĂ ÎN CADE ÎN FAZA LEGALĂ ÎN FAZĂ AUTOMAT, NU SE VA FACE NICIO
MODIFICARE PENTRU APROBAREA PROIECTANTULUI SI AL VERIFICATORULUI. PENTRU ORICE MODIFICARE IN PROIECTARE SI
CONSTRUCTIE SE VA FACE NICIO MODIFICARE PENTRU APROBAREA PROIECTANTULUI SI AL VERIFICATORULUI.

Verificator		Cerinta	Referat/expertiza nr./data
S.C. TEAMWORK SOLUTIONS S.R.L.			
BENEFICIAR			
UAT MUNICIPAL PLOIESTI			
PROIECT NR. TW-7202316			
TITLU PROIECT			
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE			
"UNITATI DE INATAMANT LICEUL TEODOR DABALA"			
S.F.			
PLANSA NR. 1			
IE02			
PLANSA NR. 1			
PLAN SUPRANTA - INSTALATII DE LUMINAT			
450x600			