

Legenda

	Conducta incalzire tur
	Conducta incalzire retur
	Radiator din otel complet echipat
I-01	Indicele coloanei de incalzire
	Sensul de parcurgere al coloanei
P-01 / ti=20°C	Indicele incaperii / temperatura interioara
Ro tip 22-600/600 Q=1096W, v=1/2"	Tip/inaltime/lungime putere radiator
R	Robinet de inchidere cu sfera
CT	Centrala termica, functionare pe gaz in condensatie
BEP	Butelie de egalizare a presiunii
B.acm.	Boiler preparare apa calda menajera
P	Pompa circulatie agent termic
Cr	Clapeta de retinere
Fy	Filtru de tip Y
A	Aeroterma cu montaj pe perete functionare cu agent termic

Categoria de importanta a constructiei (conf. H.G. nr. 766/1997): C - Normala
Clasa de importanta a constructiei: III conf. P100/1-2013
Gradul "II" de rezistenta la foc
Risc mic de incendiu

COPYRIGHT © BY TEAMWORK SOLUTIONS S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
REPRODUCEREA, IMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM SI TRANSMITEREA INFORMATIILOR CONTINUTE ESTE PERMISA NUMAI IN CONDITIILE STIPULATE IN CONTRACT. UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALA NECESITA ACORDUL SCRIS AL TEAMWORK SOLUTIONS S.R.L.ORICE MODIFICARE A ACESTUI DOCUMENT FARA ACORDUL SCRIS AL TEAMWORK SOLUTIONS S.R.L. IL VA ANULA IN MOD AUTOMAT. NU SE FACE NICIO MODIFICARE FARA ACORDUL PROIECTANTULUI SI AL VERIFICATORULUI. PENTRU ORICE MODIFICARE IN EXECUTIE RAMANE DIRECT RASPUNZATOR CONSTRUCTORUL SI BENEFICIARUL.
NOTA ! ORICE NECONFORMITATE CONSTATATA IN SANTIER VA FI SEMNALATA PROIECTANTULUI PENTRU SOLUTIONARE.

SOCIETATEA COMERCIALA 3 TEAMWORK SOLUTIONS S.R.L. BUZAU/U ROMANIA

Verificator			Cerinta	Referat/expertiza, nr./data

S.C. TEAMWORK SOLUTIONS S.R.L. Cui: RO33176292 Reg. com.: J52/ 257/ 2014 Adresa: Bucuresti, Sectorul 3, Strada ION MINULESCU, Nr. 67-93, Unitatea 1, Corp A, apatul A-1-07 si A-1-08				BENEFICIAR UAT MUNICIPIUL PLOIESTI Piata Eroilor, nr. 1A, mun. Ploiesti, jud. Prahova	PROIECT NR. TW-7202316
SPECIFICATIE	NUME SI PRENUME	SEMNATURA	Scara:	TITLU PROIECT MODERNIZAREA/DOTAREA/INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNITATII DE INVATAMANT LICEUL TEHNOLOGIC "TOMA SOCOLESCU" - CONSTRUIRE SALA DE SPORT Amplasament: str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 328, mun. Ploiesti, jud. Prahova	FAZA S.F.
Sef proiect	arh. Dan IANU		1:100		
Proiectat	ing. Nicoleta Chirila		Data:	TITLU PLANSA	PLANSA NR.
Desenat	ing. Nicoleta Chirila		Iulie 2023	INSTALATII TERMICE - PLAN SUPANTA	IT-02