

DERPS 04438/18.07.2024

Comunicare

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
„SERBAN CANTACUZINO” AL JUDEȚULUI PRAHOVA

Tel/fax 0244595366, 0244595367.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI  
INREGISTRARE

12905

16. IUL. 2024

Nr. 769742

## PROCES-VERBAL DE CONTROL

Încheiat astăzi, 16.07.2024, la **MUNICIPIUL PLOIEȘTI**, cu prilejul controlului privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, executat potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale.

UNITATE CONTROLATĂ	<b>MUNICIPIUL PLOIEȘTI – POLICLINICA CINA</b> <b>Fără Autorizație de Securitate la Incendiu</b> - Domeniul de activitate: clinică medicală. - Regim de înălțime S+P+3E cu Ac = 1479 mp și Ad = 4086 mp. - Anul punerii în funcțiune - 1970. - Spațiul este dotat cu instalație de hidranți interiori (24) (PVRTL 27306 din 10.12.2021). - Iluminat de securitate pentru evacuare, stingătoare P6.
ADMINISTRATOR/ CONDUCĂTOR	<b>VOLOSEVICI Andrei Liviu –Primar</b>
ADRESA	<b>Mun. Ploiești, str. Piața Eroilor, nr. 1A, jud. Prahova</b> <b>Clădirea Policlinica Cina: Ploiești, str. Andrei Mureșanu, nr. 56</b> <b>Mail: patrimoniu@ploiesti.ro Tel: 0244516699 int 165.</b>
NUMĂR DE ÎNREGISTRARE DIN REGISTRUL COMERȚULUI	<b>C.I.F. 2844855</b>
DESFĂȘURAT ÎN PERIOADA	<b>16.07.2024</b>
INSPECTOR	<b>Lt.col. POSTARU Florian</b>
PARTICIPANȚI DIN PARTEA UNITĂȚII CONTROLATE	<b>Carmen BUCUR – director</b> <b>Gabriel NEACȘU– compartiment protecția muncii și protecție civilă</b>
LOCUL ȘI DATA	<b>MUNICIPIUL PLOIEȘTI</b> <b>Clădirea Policlinica Cina: Ploiești, str. Andrei Mureșanu, nr. 56</b> <b>16.07.2024</b>

## I. Acte normative aplicabile

- Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată.
- Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecția civilă, modificată și completată de Legea 212 din 2006.
- O.M.A.I. nr.163/2007 – pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
- O.M.A.I. nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, cu modificările și completările ulterioare.
- Dispoziții generale – privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente aprobate prin O.M.A.I. nr. 166/2010.
- O.M.A.I. Nr. 146 din 24 octombrie 2013 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unitățile sanitare.

## II. Constatări:

Nr. crt.	Nereguli	Locul/locurile de manifestare	Baza legală încălcată	Soluționată	Nesoluționată	Baza legală de sancționare	Cuantum
I.	Organizatorice						
1.	(*) Punerea în funcțiune și continuarea funcționării fără obținerea autorizației de securitate la incendiu în urma modificărilor constructive aduse clădirii cu destinația de policlinică reprezentate de recompartimentările interioare în spațiile unde își desfășoară activitatea YATROS SRL, secția TBC a Spitalului Județean Ploiești, precum și în spațiul unde își desfășoară activitatea clinica HYPERDIA (închiderea cu perete de gips carton a căii de evacuare și schimbarea de destinație a spațiului din cabinet de consultații în cameră pentru tomograf).  <i>Nota: Primaria Ploiesti se va adresa inspectoratului judetean urgent pentru obținerea unui punct de vedere în acest sens.</i>	UAT PLOIESTI (Clădirea Cina).	Legea 307/2006 art. 19, lit. c și art. 30 <sup>^</sup> 1(1)	-	X	Legea 307/2006 art.45 pct. V. lit. b	20000 - 50000
2.	La încheierea actelor de transmitere temporară a dreptului de folosință a spațiilor, nu au fost prevăzute în mod expres răspunderile ce le revin părților, la momentul verificării neexistând un sistem clar de responsabilizare reciprocă, în vederea eliminării confuziilor privind asigurarea și respectarea obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare.	UAT PLOIESTI (Clădirea Cina).	Legea 307/2005 art. 9	-	X	Legea 307/2006 art. 45, alin. I, lit. c	500 - 1000
3.	Căile de acces și de evacuare nu sunt păstrate libere și în stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate și realizate, fiind redusă lățimea liberă a lor prin amplasarea de fișete cu documente, instrumentar medical, piese de mobilier, iar pe casa scării, reprezentând cea de-a doua cale de evacuare de la nivelul etajelor superioare până la nivelul parterului sunt depozitate materiale/ obiecte, iar ușile, care închid golurile funcționale corespunzătoare fiecărui nivel, se deschid cu dificultate.	UAT PLOIESTI (Clădirea Cina).	OMAI 163/2007 art. 110, art. 2.6.64 din Normativul P118-95	-	X	HGR 537/2007 art.1, pct. 3, lit. t	1000 - 2500
II	Pregătire						

-	-	-	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Constructive</b>					
1.	-	-	-	-	-	-
<b>IV</b>	<b>Tehnice</b>					
1.	Există iluminoblocuri care nu funcționează pe calea de evacuare .  <i>*au fost întreprinse demersuri pentru remedierea deficienței constatate.</i>	UAT PLOIESTI, (Clădirea Policlinica Cina)	Art. 107, lit.c, OMAI 163/2007	X	-	Art.1, pct. 3, lit. t) H.G.R. 537/2007  1000- 2500
2.	Instalația electrică este exploatată în condițiile în care deficiențele pot fi catalogate drept cauze potențiale de incendiu prin: - folosirea în mod permanent a unor prelungitoare multipriză fără a se stabili puterea nominală a acestora, în raport cu consumatorii folosiți (ex. cabinete), corpuri de iluminat suspendate de conductoarele electrice, conexiuni între conductoare care nu asigură protecția mecanică corespunzătoare în conformitate cu reglementările specifice, precum și lipsa unor capace aferente dozelor de ramificație	UAT PLOIESTI, (Clădirea Policlinica Cina)	Art. 81, alin. (1) O.M.A.I. 163/2007	-	X	H.G.R. 537/2007 Art.1, pct. 1, lit. a)  100 - 500
3.	Neverificarea instalației electrice de iluminat și priză ce echipează construcția, respectiv a instalațiilor/echipamentelor care pot genera incendii <i>.Notă: verificarea instalației electrice de iluminat și priză se va realiza cu personal autorizat ANRE!!</i>	UAT PLOIESTI, (Clădirea Policlinica Cina)	O.M.A.I. nr.163/ 2007, art.81, coroborat cu normativul I 7/2011, art. 8.5.4.	-	X	HGR 537/2007, art.1, pct. 4, lit. a  2500 - 5000
<b>V</b>	<b>Privind serviciul privat pentru situații de urgență</b>					
-	-	-	-	-	-	-
<b>VI</b>	<b>Nereguli nesoluționate care au fost constatate cu prilejul controalelor anterioare</b>					
-	-	-	-	-	-	-

(\*) Documentul poate fi solicitat și obținut, potrivit prevederilor legale, de la ISU PRAHOVA, iar până la îndeplinirea cerinței esențiale securitate la incendiu certificată prin obținerea autorizației de securitate la incendiu responsabilitatea pentru producerea unui eveniment și eventualele consecințe asupra utilizatorilor construcțiilor aparține persoanei fizice ori juridice care finanțează și realizează investiția ori, după caz, beneficiarului investiției.

### III. Activități de informare preventivă și alte activități desfășurate pe timpul controlului (instruiri, analize, exerciții etc.)

#### 1. Activități desfășurate

Nr. crt.	Tipul de activitate <sup>1</sup>	Subiect (risc) abordat <sup>2</sup>	Grup-țintă <sup>3</sup>	Număr participanți	Observații
1.	Exercițiu	Incendiu	Adulți/Angajați	7	-
2.	Instruire	Incendiu	Adulți	7	-

#### 2. Materiale diseminate

Nr. crt.	Tipul de material <sup>1</sup>	Denumirea	Risc abordat <sup>2</sup>	Forma de prezentare <sup>3</sup>	Număr exemplare	Observații
1	-	-	-	-	-	-

**3. Asistență tehnică:** - S-a acordat o asistență tehnică privind obținerea autorizației de securitate la incendiu conform prevederilor OMAI nr. 180/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă. Din discuția purtată cu dl.primar Andrei Volosevici acesta a spus ca nu stia despre lipsa ASI la Policlinica Cina

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  
„SERBAN CANTACUZINO” AL JUDEȚULUI PRAHOVA

Tel/fax 0244595366, 0244595367.

Nr. 769742

**IV. Sancțiuni aplicate:**

Nr. crt.	Persoana sancționată	Neregula sancționată (se consemnează poziția din tabelul II - Constatări)	Serie/nr. PVCSC	Sancțiuni		
				Principale		Complementare
				Tipul sancțiunii	Valoare amendă (lei)	
1.	MUNICIPIUL PLOIEȘTI	I.1	L 03841	Avertisment scris	-	-
2.	MUNICIPIUL PLOIEȘTI	I.2	-	Avertisment	-	-
3.	MUNICIPIUL PLOIEȘTI	I.3	-	Avertisment	-	-
4.	MUNICIPIUL PLOIEȘTI	IV.1	-	Avertisment	-	-
5.	MUNICIPIUL PLOIEȘTI	IV.2	-	Avertisment	-	-
6.	MUNICIPIUL PLOIEȘTI	IV.3	-	Avertisment	-	-

Cu privire la modul în care au fost remediate deficiențele constatate va fi informat în scris Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova până la data de 30.07.2024.

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 2 exemplare, din care:

- un exemplar la Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova;
- un exemplar la unitatea controlată.

**REPREZENTANTUL INSPECTORATULUI  
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ**

Lt.Col.




**POSTARU Florian**

Numărul legitimației de control: 5307

Nr.769742 din 16.07.2024

**REPREZENTANTUL UNITĂȚII**

**VOLOSEVICI Andrei Liviu –Primar**



Nr. 12905 din 16.07.2024