



MUNICIPIUL PLOIESTI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIESTI
Piata Eroilor nr. 1A; 100316 – Ploiesti
Tel.: 0244 / 516699; 0244/515982
Fax: 0244 / 513829
www.ploiesti.ro



Directia Administratie Publica,
Juridic-Contencios, Achizitii Publice si Contracte
Serviciul Achizitii Publice si Contracte
Tel.: 0244/516699, int.: 114/303

20074
13.NOV.2024

Catre,

Referitor: Achizitie directa "Furnizare, instalare(montare) si punere in functiune a 2 sirene electronice de alarmare si avertizare a populatiei in situatii de urgenta, centralizarea acestora pentru a putea fi actionate de la distanta prin cel putin doua medii de comunicare si conectarea acestora la sistemul national de instiintare, avertizare si alarmare".

Urmare solicitării de clarificari transmisă de un operator economic interesat de participarea la achizitie directa anterior menționată, vă comunicăm următoarele:

Intrebare 1: "La paragraful "Caracteristicile tehnico-functionale ale sirenelor", la al 5-lea aliniat, va rugam sa ne clarificati daca se accepta mentiunile de mai jos, tinand cont ca sunt sirene de puteri diferite:

"- alimentarea cu baterii de acumulatori de 12V/40-45Ah la sirena de 600W si cu baterii de acumulatori de 12V/75-80Ah la sirena de 1200W, care sa permita in lipsa alimentarii cu energie electrica:

- realizarea a 10 cicluri de semnale de alarmare sau mesaje vocale cu durata de 2 minute fără reîncărcarea acumulatorilor timp de 48 ore;
- să asigure un semnal de alarmare sau mesaj vocal cu durata de 2 minute și după întreruperea alimentării de la rețea timp de 7 zile;
- timpul de încărcare al acumulatorilor complet descărcați, până la nivelul la care poate fi emis un semnal de alarmă de 2 minute trebuie să fie de maximum 6 ore;"

Răspuns 1: *:Avand in vedere faptul ca sirenele ce vor fi achizitionate au puteri diferite, autoritatea contractanta este de acord cu solicitarea ofertantului, in sensul ca, alimentarea se poate face si cu baterii de acumulatori de 12V/40-45Ah la sirena de 600W si cu baterii de acumulatori de 12V/75-80Ah la sirena de 1200W, care sa permita in lipsa alimentarii cu energie electrica:*

- realizarea a 10 cicluri de semnale de alarmare sau mesaje vocale cu durata de 2 minute fără reîncărcarea acumulatorilor timp de 48 ore;
- să asigure un semnal de alarmare sau mesaj vocal cu durata de 2 minute și după întreruperea alimentării de la rețea timp de 7 zile;
- timpul de încărcare al acumulatorilor complet descărcați, până la nivelul la care poate fi emis un semnal de alarmă de 2 minute trebuie să fie de maximum 6 ore;"


De asemenea, prin prezenta, va comunicam faptul ca, datorita solicitarii de clarificari mai sus mentionate, termenul de depunere oferta se prelungeste pana la data de 18.11.2024, orele 11:00.

**DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA,
JURIDIC-CONTENCIOS,
ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTE**
p. Director Executiv



**DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Carmen Patricia Radu**



	Numele și prenumele	Funcția publică	Semnătura	Data
Elaborat	Nicoleta Dan	Consilier Achizitii		13.11.2024