

**BISERICA PENTICOSTALA
EMANUEL
Str. Ana Ipatescu nr. 26A
100337 Ploiești**

Ploiești, 12.07.2021

Ref: adresa 21008105/ 08.07.2021 – str. Cometului nr. 38

Referinta noastra: DE/ SP/ AB

APA NOVA Ploiești elibereaza **aviz amplasament fata de sistemul public de alimentare cu apa si canalizare** pentru obiectivul: "desfiintare constructii existente corp C1, corp C2 si corp C3, construire biserică pentecostala cu dependinte (anexa), imprejmuire teren si parcare, intocmire si avizare PUD - pentru construire biserică pentecostala cu dependinte (anexa)" conform Certificatului de Urbanism nr. 682/ 16.06.2021, eliberat de Primaria Ploiești, plan de situatie din 05.2021 scara 1:500, proiect elaborat deing. Silviu Marian NASTASIA, impreuna cu planul de situatie APA NOVA Ploiești scara 1:500 completat cu datele solicitate.

Pe planul de situatie s-au trasat orientativ retelele publice de apa si canalizare aflate in administrarea societatii noastre.

Lucrarile propuse nu afecteaza retelele publice de apa potabila sau canalizare.

Aplicabilitatea documentului: se referă strict la adresa str. Cometului nr. 38 localitate Ploiești.

Rezolutie:

AVIZ CONDITIONAT NR. 275/ 2021

Precizari:

Retelele publice de alimentare cu apa si canalizare apartin Patrimoniului Public al Municipiului Ploiești, APA NOVA Ploiești fiind Concesionarul serviciului public de alimentare cu apa si a serviciului de canalizare.

Orice lucrare trebuie sa respecte legislatia in vigoare privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Retelele din zona au fost trasate orientativ; pentru identificarea exacta se va solicita asistenta tehnica din partea APA NOVA Ploiești si la nevoie se vor executa sondaje prin sapatura manuala.

Avarierea si deteriorarea retelelor publice de apa si canalizare de catre constructor/beneficiar, se vor sanctiona conform Legii 10/ 1995 si Legii 98/ 1994 (cu modificarile si completarile ulterioare in vigoare), remedierea acestora efectuandu-se de catre APA NOVA Ploiești, pe cheltuiala constructorului/beneficiarului. Costurile de remediere vor cuprinde eventuale cantitati de apa pierduta din cauzele mentionate mai sus sau alte daune provocate operatorului;

Pe strazile Cometului respectiv Muzelor, in dreptul proprietatii dumneavoasta, exista retea publica de apa potabila PEID De 110 mm ce functioneaza la presiunea de cca p= 3 bar in conditii normale de functionare a retelei (pe str. Cometului) respectiv PEID De 50mm ce functioneaza la presiunea de cca p= 3 bar in conditii normale de functionare a retelei (pe str. Muzelor si retea publica de canalizare PVC De 400 mm pe strada Cometului respectiv retea publica de canalizare PVC De 315mm pe strada Muzelor.

In prezent imobilul este alimentat cu apa din reteaua publica aflata pe strada Cometului, printr-un bransament aflat pe domeniul public in dreptul proprietatii de la adresa postala strada Cometului nr. 38. Bransamentul este din material PE De 32 mm, prevazut cu un contor FGH Dn 15 mm si poate contoriza un debit $Q_{max} = 3 \text{ m}^3/\text{h}$ la presiunea de cca p= 3 bar, in conditii normale de functionare a retelei.

Racordarea la reteaua publica de canalizare se va realiza in conditiile prevazute de legislatia actuala. In vederea racordarii veti reveni cu o noua solicitare la APA NOVA Ploiesti.

Instalatiile de utilitati existente (bransamentul de apa / racordul de canalizare) au fost dimensionate pentru necesarul menajer solicitat la data realizarii constructiei initiale / existente.

APA NOVA Ploiesti atrage atentia ca in cazul afectarii bransamentului de apa potabila si/sau a racordului de canalizare, a caminelor aferente acestora, beneficiarul va suporta costurile de remediere.

Reponsabilitati beneficiar:

- La elaborarea proiectului se vor respecta reglementarile in vigoare (SR 8591/ 1997), privind amplasarea de constructii si / sau instalatii subterane noi fata de retelele de apa potabila si canalizare existente pentru zonele de intersectie si/ sau paralelism; se vor lua masuri de protectie in conformitate cu prevederile normativele in vigoare.
- Lucrările de sapatura si umplutura se vor executa cu atentie, pentru a evita deteriorarea sau avarierea retelelor de apa si canalizare existente.
- In cazul in care la executie se intalnesc retele nefigurate pe planul de aviz sau constatati neconcordante intre planul de aviz si situatia din teren, aveti obligatia sa solicitati prezenta la fata locului a reprezentantilor APA NOVA Ploiesti pentru identificarea retelelor si modificarea pe plan sub semnatura si incheierea unui proces verbal intre parti care sa reflecte situatia reala din teren, cu respectarea distantei prevazute de normativele in vigoare.
- **Racordarea la reteaua de canalizare publica, conform art. nr. 141 pct (1) din Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apa si Canalizare aprobat prin HCL Ploiesti nr. 320/ 21.12.2007, hotarare modificata si completata cu HCL Ploiesti nr. 90/ 31.03.2010.**

Valabilitate:

Prezentul aviz a fost redactat pe 3 pagini și este valabil pe o perioadă de 12 luni de la data emiterii, în concordanță cu datele și cerințele specifice, cuprinse în cererea și actele depuse de către client, coroborate cu condițiile de asigurare a serviciului la rețelele publice de apă și canalizare în zona de amplasament.

Avizul este valabil numai impreuna cu planul retelelor de apa potabila si canalizare.

În cazul nerespectării întocmai și în totalitate a condițiilor arătate anterior, societatea APA NOVA Ploiești nu-și asumă nicio responsabilitate, calitatea de act legal a prezentului aviz devenind nulă.

Prezentul aviz de amplasament NU constituie aviz de branșare la rețeaua publică de apă potabilă și nici aviz de racordare la rețeaua publică de canalizare.

E necesar ca beneficiarul construcției ce urmează a fi executata sa depuna documentația necesară pentru emiterea avizului de bransare/ racordare conform informatiilor publicate pe site-ul APA NOVA Ploiești

Pentru completarea proiectului/ documentatiei privind obtinerea autorizatiei de construire a imobilului se va depune la APA NOVA Ploiești solicitare in vederea elaborarii proiectului de bransare si/ sau racordare la sistemul public de alimentare cu apa potabila si/sau canalizare.

APA NOVA Ploiești va elabora documentatia tehnico-economica aferenta bransarii si/sau racordarii ce va face parte integranta din documentatia supusa autorizarii.

Nerespectarea procedurii legale de autorizare a construcțiilor și instalațiilor se sancționează contravențional după caz, de către organele abilitate și duce la desființarea lucrărilor executate ilegal.

Prezentul aviz nu înlocuiește Autorizația de Construire.

Obligativitatea obținerii acestui document revine în sarcina beneficiarului lucrărilor.

Pentru situațiile deosebite sau urgente se va apela centrul de apel APA NOVA Ploiești la telefoanele: **0800 800 923 / 0244 407630.**

Alte obligatii : **CONVENTIE DE INCENDIU : DA ; NU**

CONVENTIE DE DEVERSARE : DA ; NU

Alina MIHALACHE
Director Tehnic



Mihaela POSSA
Sef Serviciu Proiectare

