

Directia Operationala
Departament Menenanta Specializata
B-dul. Marasesti, nr. 4-6
Sect. 4, Bucuresti
Cod postal: 040254
Contact online: www.distrigazsud-retele.ro
Interlocutor:Carmen Dan

Nr. 316 579.684/19.07.2021

Referitor la solicitarea dumneavoastra inregistrata cu nr. 316.579.684 din 13.07.2021, privind eliberarea avizului de amplasament in scopul autorizarii **lucrarilor de desfiintare – cladiri cu functiuni administrative – C3 – cladiri cu functiuni de anexe – C1 – cladiri cu functiuni industriale – C2 – lucrari de construire – cladire cu functiuni de cultura si cult – cladire noua – Biserică Penticostală cu dependințe (anexă) – alte constructii ingineresti – imprejmuire si parcare – alte scopuri – intocmire si avizare PUD – pentru construire Biserică Penticostală cu dependințe (anexă) – Mun. Ploiești, Str. Comitetului, nr. 38, Jud. Prahova** in urma analizei documentelor, va restituim planurile de amplasament si delimitare scara 1:500 vizate de societatea noastră, proiect nr. FN/2021 completat cu datele solicitate si va comunicam urmatoarele:

Pe planul de situatie s-au trasat orientativ componentele sistemului de distributie gaze naturale aflate in exploatarea societatii noastre.

Lucrarile propuse pot afecta racordul de distributie gaze naturale, postul de reglare – masurare (PRM) si/sau instalatia de utilizare gaze naturale (IUGN) care alimenteaza imobilele existente; dupa caz, acestea se vor inchide inaintea inceperii lucrarilor si se vor dezafecta conform Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE aprobat prin Ordinul ANRE 89/2018 si Legii nr. 123/2012, prin grija dvs.

Instalatia de utilizare gaze naturale care alimenteaza imobilul se afla in intretinerea si exploatarea consumatorului.

Atat dvs. cat si constructorul aveti obligatia de a proteja instalatiile de utilizare interioare si exterioare gaze naturale, racordul si postul de reglare – masurare existente pe toata durata lucrarilor.

In urma analizarii documentatiei depuse se emite:

AVIZ FAVORABIL

Conditionat de respectarea urmatoarelor masuri de siguranta

1. Inainte de inceperea lucrarilor, este necesar ca executantul lucrarii sa anunte in scris **Distrigaz Sud Retele SRL, Sector Exploatare Ploiești, FOL Complex Est Ploiești si la telefon 0244/409409, fax: 0244/530740, mobil: 0749692739 pe D-I Ene Marian - Sef FOL** pentru sistarea furnizarii gazelor naturale si ridicarea apparatului de masura, a postului de reglare cu/fara dezafectare/reamplasare racord (dupa caz, in functie de situatia din teren), pe durata executarii lucrarilor.
2. **Lucrarile de reamplasare racord (daca situatia din teren o impune) se realizeaza conform prevederilor Regulamentului privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale aprobat prin ordinul ANRE 18/2021 si ordinul ANRE 156/2020, cu modificarile ulterioare.**
3. Amenajarile interioare si/sau exterioare in cazul in care vor afecta instalatia de utilizare a gazelor naturale si postul de reglare masurare, atat ca traseu cat si ca destinatie a receptorilor sau modificare a debitului existent conduce la modificarea proiectului tehnic a instalatiei de gaze naturale, conform prevederilor din legislatia specifica.
4. In vederea proiectarii, validarii, executiei si receptiei instalatiei de utilizare modificate veti contacta un operator economic autorizat de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei pentru lucrari de gaze. Lista cu operatori economici autorizati o puteti gasi pe site-ul www.anre.ro sau afisata in


Birourile informare si relatii cu publicul ale societatii noastre.

5. La intocmirea documentatiei se vor respecta Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE aprobat prin Ordinul ANRE 89/2018, STAS 8591/1/1997 si Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
6. **Contravaloarea lucrarilor de modificare va fi suportata de beneficiarul prezentului aviz.**
7. Efectuarea lucrarilor de săpătură și umplutură în apropierea retelelor de distribuție gaze naturale, la o distanță ≤ 2 metri se vor executa exclusiv manual, cu atenție, pentru a se evita deteriorarea sau avarierea acestora. În situația în care se constată o neconcordanță între planurile retelelor de distribuție gaze naturale trasate de noi și situația reală din teren, se vor opri lucrările și se va anunța Sectorul de exploatare la telefonul indicat mai sus, care împreună cu proiectantul lucrării dumneavoastră, vor stabili noile condiții de continuare a lucrarilor.
8. Se va avea în vedere ca în timpul executării lucrarilor de împrejmuire să nu se inglobeze în elemente de construcții racordul de distribuție gaze naturale, postul de reglare sau instalatia de utilizare gaze naturale. În cazul în care nu este posibilă respectarea condiției anterioare, instalatia de gaze se va monta în tub de protecție.
9. Conform prevederilor NTPEE aprobat prin Ordinul ANRE 89/2018, constructiile si/sau instalatiile subterane propuse care se realizeaza ulterior retelelor de distributie sau instalatiilor de utilizare a gazelor naturale montate subteran si care intersecteaza traseul acestora se vor monta/amplasa la o distanta de siguranta minima admisa pentru regimul de medie presiune, doar în cazul retelelor de distribuție, conform Tabel 1 "Distanțe de siguranță între conductele (retelele de distribuție/ instalatiile de utilizare) subterane de gaze naturale și diferențe construcții sau instalatii". **Distanța de siguranță, exprimată în metri, se măsoară în proiecție orizontală între limitele exterioare ale generatoarelor conductelor și construcțiile sau instalatiile subterane proiectate.** În cazul în care lucrările se desfășoară in zona statiilor de reglare, reglare-masurare sau masurare, se vor respecta distantele minime admise, conform Tabel 2 "Distanțe de siguranță între stații de reglare, reglare – masurare, masurare a gazelor naturale și diferențe construcții sau instalatii".
10. Distanța minima între reteaua de distribuție gaze naturale și împrejmuirea propusa va respecta 0.5 m.
11. În cazul în care veți afecta izolația, banda avertizoare, firul trisor, rasuflatorile, etc. aveți obligația să refaceti și să aduceți la forma initială reteaua și/sau reperele de identificare; lucrările se vor executa conform prevederilor NTPEE aprobat prin Ordinul ANRE 89/2018.
12. Pe traseul retelei de distribuție gaze naturale decoperțata sau aparentă, nu se vor depozita materiale de construcție sau piese metalice grele ce pot afecta izolația anticorozivă.
13. Costul lucrarilor de reparatii a retelei de distribuție gaze naturale afectate ca urmare a eventualelor deteriorari, va fi suportat de către beneficiar; lucrările care necesită devierea traseelor retelelor de distribuție gaze naturale ca urmare a condițiilor tehnice impuse prin proiectarea noilor amplasamente, vor fi suportate exclusiv de beneficiarul lucrarilor.
14. Orice avarie a retelei de distribuție gaze naturale trebuie anunțată imediat la numerele de telefon 112 sau 021/205 55 46.
15. În cazul avarierii sau deteriorării componentelor sistemului de distribuție gaze naturale sau instalatiilor de utilizare existente, veți suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate.
16. Va atentionam că la apariția unor accidente ulterioare (avarii, explozii) pe sistemul de distribuție gaze naturale din zonele pe care s-au realizat lucrările mentionate mai sus, cauzate de neglijențe în execuție, beneficiarul și executantul acestor lucrări sunt direct răspunzători.
17. Avarierea sau deteriorarea retelelor de distribuție gaze naturale precum și nerespectarea normelor privind zonele de protecție și siguranța a conductelor de distribuție gaze naturale, se sanctionează conform Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 Cap. XV. În cazul în care nu veți respecta condițiile impuse, veți suporta consecințele Legislației în vigoare, societatea noastră fiind exonerată de orice răspundere în cazul producerii de accidente.
18. Avizul nu este valabil și pentru branșamente (racord la utilitate).

19. Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii.
20. Avizul este emis in conformitate cu prevederile Ordinului 47/ 2003 al Ministerului Economiei si Comertului numai pentru amplasamentul obiectivului propus, conform planului anexat si **Certificatului de Urbanism nr. 682 din 16.06.2021 eliberat de Primaria Mun. Ploiesti.**

Adrian DOBREA

SEF DEPARTAMENT,
DIRECTIA OPERATIONALA



Carmen DAN

Operator Cerere-Informatii



Prezentul aviz este insotit de urmatoarele documente: 2 planuri de amplasament si delimitare imobil scara:
1:500, plan GIS DGSR, tab. 1 si 2 din NTPEE/2018

Achitat cu chitanta/ordin de plata nr. /data 09.07.2021, factura nr ATP 1904742092






**PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
SCARA 1:500**

Nr. cadastral	Suprafața masurată	Adresa imobilului
133880	2019 mp	Ploiești, str. Cometaului, nr. 38
U - Cartea Funciara nr.	133880	U.A.T. Mun.Ploiești - Intravilan

BISERICA PROPUSA P+1E
Sc=450mp Sd=900mp

INDICATORI URBANISTICI:
 existent: POT = 20.95% CUT = 0.209
 propus: POT = 29.42% CUT = 0.588

ANEXA PROPUSA P+1E
Sc=144mp Sd=288mp



A. Date referitoare la teren			
Nr. parcelă	Categorie de folosință	Suprafața din masuratori (mp)	Mentiuni
1	CC	2019	teren delimitat cu gard de metal,beton si plasa
Total		2019	

B. Date referitoare la constructii			
Cod constr.	Destinatia	Suprafata masurata la sol (mp)	Mentiuni
C1	CA	53	Cabina poarta
C2	CIE	327	Ateliere
C3	CAS	43	Birouri
Total		423	

Suprafata totala masurata a imobilului = 2019mp
Suprafata din act = 2019mp

Executant
Ing.geodez Silviu Marian NASTASIA

Confirm executarea masuratorilor la teren
corectitudinea intocmirii documentatiei cadastrale
si corespondenta acestora cu realitatea din teren.

Semnatura si stampila

NASTASIA SILVIU-MARIAN Semnat digital de
Data: 2021.05.18 15:27:20
+03'00'

Data: 05.2021

Inspector

Semnatura și parafă

Data

Stampila BCP

Marian Henta