



**Distribuție Energie
Electrică România**
Sucursala Ploiesti

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Ploiesti
Str. Mărășești, Nr.44, 100024, Ploiești, Jud. Prahova

Tel: +40 244 405 701

Fax: +40 244 405 704

office.prahova@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14542990

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J29/362/2002

www.distributie-energie.ro

Către **MEDICAL CENTER GRAL SRL,**

Referitor la **cererea de aviz de amplasament**, înregistrată cu nr. 3010211008116 / 23.10.2021 pentru **obiectivul: DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE CLINCA ONCOLOGIE, FUNCTIUNI CONEXE, UTILITATI, SI IMPREJMUIRE TEREN**

de la adresa: **PLOIESTI**, sat -, strada **ROMULUS**, nr. **3**, bloc -, etaj -, apartament -, cod postal **100441**, numar cadastral -, județul **PRAHOVA**.

În urma analizării documentației depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 3010211008116 / 23.10.2021

cu urmatoarele precizări:

1. Obiectivul nu este amplasat în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție publică și se încadrează în distanțele normate față de acestea.
2. În zonă **Exista** rețea electrică de distribuție de **Medie tensiune|Joasa tensiune -**.
3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau creșterea puterii aprobate pentru acest obiectiv trebuie să solicitați la OD (operatorul de distribuție) avizul tehnic de racordare.
Prin cererea de aviz de amplasament ați solicitat racordarea obiectivului la rețeaua electrică de distribuție publică pentru o putere maxim simultan absorbită de - kW.
4. **Valabilitatea avizului de amplasament este până la 06.07.2023**, cu posibilitatea prelungirii cu durata de prelungire a valabilității Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
5. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform planului nr. - și a Certificatului de urbanism nr. **789 / 06.07.2021**
6. Tariful de emiterie a avizului de amplasament, în valoare de **95.00** lei, fara TVA.
7. Instalațiile de distribuție aparținând operatorului de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
8. În cazul în care exista în zonă **Nu exista** instalații electrice ce nu aparțin operatorului de distribuție (sucursala PLOIESTI) este necesar să vă adresați deținătorilor acestor instalații (Transelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica, alți deținători) - în vederea obținerii avizelor de amplasament.
9. Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea operatorului de distribuție.
10. Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor operatorului de distribuție se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, precum și a normelor tehnice de protecția muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare



Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Ploiesti

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Ploiesti
Str. Mărășești, Nr.44, 100024, Ploiești, Jud. Prahova

Tel: +40 244 405 701

Fax: +40 244 405 704

office.prahova@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14542990

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J29/362/2002

www.distributie-energie.ro

sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

11. Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentul respectiv:

SE IMPUNE MODIFICAREA POZITIEI BRANSAMENTULUI ACTUAL SI CONSTRUIREA ACESTUIA IN VARIANTA MODERNIZATA. LUCRAREA SE VA EFECTUA IN URMA UNUI AVIZ TEHNIC DE RACORDARE SI A UNEI FISE DE SOLUTIE EMISE DE CATRE SDEE PLOIESTI, COSTURILE LUCRARILOR FIIND SUPTORATE DE CATRE SOLICITANTUL PREZENTULUI AVIZ. LUCRARILE CE SE VOR EFECTUA NU VOR AFECTA FUNDATIILE, PRIZELE DE PAMANT, STALPII, CONDUCTOARELE SAU ALTE INSTALATII AFERENTE LEA 0,4 KV. IN CAZUL IN CARE SE LUCREAZA CU UTILAJE AGABARITICE SAU DE RIDICARE, SE VA SOLICITA SCOATEREA LEA 0,4 KV DE SUB TENSIUNE SI DEZLEGAREA CONDUCTOARELOR. CONFORM NORMEI TEHNICE PRIVIND DELIMITAREA ZONELOR DE PROTECTIE SI DE SIGURANTA AFERENTE CAPACITATILOR ENERGETICE PENTRU A PUTEA CONSTRUI PE ACEST TEREN ESTE NECESAR SA SE RESPECTE DISTANTA MINIMA DE SIGURANTA DE: 1 M (DISTANTA PE ORIZONTALA INTRE UN STALP AL LEA 0,4 KV SI ORICE PARTE A CONSTRUCTIEI, FARA SA CONSTITUIE TRAVERSARE; LINIILE CU CONDUCTOARE IZOLATE TORSADATE SE POT MONTA PE FATADELE CLADIRILOR CU CATEGORIE DE PERICOL DE INCENDIU MEDIE SAU MICA (C,D,E) LA DISTANTA MINIMA DE 10 CM DE PERETELE CLADIRII, IN CAZUL FASCICULULUI INTINS, RESPECTIV 3 CM IN CAZUL FASCICULULUI POZAT. SE VOR RESPECTA DISTANTELE MINIME DE SIGURANTA: 5 M DINTRE CEA MAI APROPIATA FUNDATIE SAU PRIZA DE PAMANT ALE LEA 0,4 KV SI CONDUCTA DE GAZE SUBTERANA (DISTANTA POATE FI REDUSA IN CAZURI OBLIGATE PANA LA 2 M, CU ACORDUL BENEFICIARULUI CONDUCTEI); 2 M INTRE CEA MAI APROPIATA FUNDATIE SAU PRIZA DE PAMANT A ORICARUI STALP AL LEA 0,4 KV SI CONDUCTA DE APA/CANALIZARE. SE VA RESPECTA OBLIGATORIU DISTANTA DE SIGURANTA DE MINIMUM 0,6 M MASURATA IN PLAN ORIZONTAL INTRE FUNDATIA CONSTRUCTIEI CE URMEAZA A SE AMPLASA SI LES 20 kV, CU CONDITIA VERIFICARII STABILITATII CONSTRUCTIEI. SE VOR EXECUTA IN MOD OBLIGATORIU SONDAJE PENTRU DETERMINAREA CU EXACTITATE A TRASEELOR LES 20 kV DIN ZONA. IN ZONELE DE INTERSECTIE SI APROPIERE CU LES 20 kV SE VOR EXECUTA OBLIGATORIU SAPATURI MANUALE. SE VA RESPECTA DISTANTA MINIMA DE SIGURANTA DE 1 M LA APROPIERE INTRE ARBORI SI LES 0.4 kV (DISTANTA IN PLAN ORIZONTAL INTRE LES 20 kV SI AXUL ARBORILOR). CABLURILE LES 20 kV POZATE IN ACCESUL CAROSABIL TREBUIE SA FIE PROTEJATE DIN PUNCT DE VEDERE MECANIC IN MOD CORESPUNZATOR. SUNTETI DIRECT RASPUNZATORI MATERIAL SI PENAL PENTRU LUCRARILE EXECUTATE CARE CONDUC LA DETERIORARI DE INSTALATII ELECTRICE, LA INTRERUPERI IN FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE CONSUMATORILOR SI LA PRODUCEREA ACCIDENTELOR DE MUNCA. IN CAZUL IN CARE NU SE RESPECTA CONDITIILE MENTIONATE ANTERIOR, AVIZUL DEVINE NUL.

Director Sucursala PLOIESTI
MIHAI ILIE

Sef S.A.R. PLOIESTI
Adrian DUMITRU

Intocmit
Alexandru Bogdanel
Bulareanu



Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Ploiesti

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Ploiesti
Str. Mărășești, Nr.44, 100024, Ploiești, Jud. Prahova

Tel: +40 244 405 701

Fax: +40 244 405 704

office.prahova@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14542990

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J29/362/2002

www.distributie-energie.ro

23.10.2021 13:15 Document id: 2472198
Semnat de: Alexandru Bogdanel Bulareanu

25.10.2021 14:37 Document id: 2472198
Semnat de: Adrian Dumitru