

**AMUZA LOREDANA
AMUZA AURELIAN
Str. Magurei nr. 10
107400 Paulesti**

Ploiesti, 15.02.2021

Ref: adresa 21001730/ 09.02.2021 – **str. Veronica Micle nr. 23**

Referinta noastra: DE/ SP/ AB

APA NOVA Ploiesti elibereaza **aviz amplasament fata de sistemul public de alimentare cu apa si canalizare** pentru obiectivul: "intocmire si avizare PUZ - pentru modificare caracteristici parcela construibila, retrageri laterale si posterioara si schimbare destinatie functionala din zona cu functiuni comerciale si zona cu servicii in zona mixta locuinte colective si servicii pentru construire bloc locuinte S+P+3, imprejmuire, alei" conform Certificatului de Urbanism nr. 896/ 23.09.2020, eliberat de Primaria Ploiesti, plan de situatie nr. 2 din 02.2021 scara 1:500, proiect nr. 10/2021 faza PUZ elaborat de SC ARHIZANE PLAN SRL, impreuna cu planul de situatie APA NOVA Ploiesti scara 1:250 completat cu datele solicitate.

Pe planul de situatie s-au trasat orientativ retelele publice de apa si canalizare aflate in administrarea societatii noastre.

Lucrarile propuse nu afecteaza retelele publice de apa potabila sau canalizare.

Aplicabilitatea documentului: se referă strict la adresa str. Veronica Micle nr. 23 localitate Ploiesti.

Rezolutie:

AVIZ CONDITIONAT NR. 066/ 2021

Precizari:

Retelele publice de alimentare cu apa si canalizare apartin Patrimoniului Public al Municipiului Ploiesti, APA NOVA Ploiesti fiind Concesionarul serviciului public de alimentare cu apa si a serviciului de canalizare.

Orice lucrare trebuie sa respecte legislatia in vigoare privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Retelele din zona au fost trasate orientativ; pentru identificarea exacta se va solicita asistenta tehnica din partea APA NOVA Ploiesti si la nevoie se vor executa sondaje prin sapatura manuala.

Avariarea si deteriorarea retelelor publice de apa si canalizare de catre constructor/ beneficiar, se vor sanctiona conform Legii 10/ 1995 si Legii 98/ 1994 (cu modificarile si completarile ulterioare in vigoare), remedierea acestora efectuandu-se de catre APA NOVA Ploiesti, pe cheltuiala constructorului/ beneficiarului. Costurile de remediere vor cuprinde eventuale cantitati de apa pierduta din cauzele mentionate mai sus sau alte daune provocate operatorului;

Pe strada Veronica Micle, in dreptul proprietatii dumneavoastra, exista retea publica de apa potabila din PEID cu diametrul DE 110 mm ce functioneaza la presiune de cca $p = 3.6$ bar in conditii normale de functionare a retelei si retea publica de canalizare din Beton cu dimensiuni 1200/1800 mm;

Bransarea si racordarea la retelele publice de apa si canalizare se vor realiza in conditiile prevazute de legislatia actuala. In vederea bransarii si racordarii beneficiarul va reveni cu solicitare la APA NOVA Ploiesti.

Reponsabilitati beneficiar:

- La elaborarea proiectului se vor respecta reglementarile in vigoare (SR 8591/ 1997), privind amplasarea de constructii si / sau instalatii subterane noi fata de retelele de apa potabila si canalizare existente pentru zonele de intersectie si / sau paralelism; se vor lua masuri de protectie in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare
- Lucrarile de sapatura si umplutura se vor executa cu atentie, pentru a evita deteriorarea sau avariarea retelor de apa si canalizare existente;
- In cazul in care la executie se intalnesc retele nefigurate pe planurile de aviz sau constatati neconcordanțe între planurile de aviz si situatia din teren, aveti obligatia sa solicitati prezenta la fata locului a reprezentantilor APA NOVA Ploiesti pentru identificarea retelor si modificarea pe planuri sub semnatura si incheierea unui proces verbal între parti care sa reflecte situatia reala din teren, cu respectarea distantelor prevazute de normativele in vigoare.
- Racordarea la rețeaua de canalizare publica, conform art. nr. 141 pct (1) din Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apa si Canalizare aprobat prin HCL Ploiesti nr. 320/ 21.12.2007, hotarare modificata si completata cu HCL Ploiesti nr. 90/ 31.03.2010;
- *Se va prezenta la APA NOVA Ploiesti o copie a proiectelor privind rețelele interioare de apa si canalizare in vederea avizarii solutiei tehnice si a proiectarii si executiei bransamentului de apa si a racordului de canalizare la rețelele publice.*

La elaborarea proiectelor pentru rețelele interioare de apa si canalizare se va tine cont de urmatoarele precizari si anume:

Retea interioara de apa:

- 1) Debitul de apa ce poate fi furnizat din rețeaua de distributie publica aflata pe strada Veronica Micle este de 5l/s la presiunea de cca. 3.6 bar, in conditii normale de functionare. Un debit suplimentar de incendiu va putea fi asigurat in totalitate sau partial, functie de capacitatea existenta a rețelei publice de apa din zona.
- 2) In cazul in care solutia tehnica pentru limitarea si stingerea incendiilor impune o anumita valoare a presiunii si a debitului ce nu pot fi asigurate din rețeaua de distributie, proiectantul rețelei interioare de apa va prevede prin proiectul rețelilor interioare rezerva de incendiu si un sistem de ridicare a presiunii. Nu se admite pomparea direct din rețeaua publica de distributie.
- 3) Este de mentionat si faptul ca APA NOVA Ploiesti nu se poate angaja la furnizarea unor debite de siguranta (pentru stingerea incendiilor), in conditiile inregistrarii unor evenimente

ce pot perturba functionarea normala a rețelei publice, precum avarii sau lucrari de intretinere efectuate asupra rețelei publice si accesoriilor acesteia.

- 4) Fata de cele mentionate mai sus, APA NOVA Ploiesti recomanda identificarea altor solutii tehnice in interiorul proprietatii care sa permita asigurarea debitului si presiunii apei necesare stingerii incendiilor (gospodarie proprie de apa cu rezerva intangibila de incendiu, conform normativului P118/2-2013 art. 12.3 aliniatul b).
- 5) Pentru contorizarea corespunzatoare a consumului de apa menajer si de incendiu se impune ca proiectul pentru rețelele interioare de apa sa prevada rețele separate pentru apa potabila si respectiv pentru apa de incendiu.

Retea interioara de canalizare:

1. Precizam ca debitul de apa uzata ce poate fi preluat in rețeaua publica de canalizare este de 10l/s.
2. La proiectarea rețelelor interioare de canalizare pluviala si menajera se va tine cont de precizarea ca adancimea recomandata pentru caminele de racord este de -1.4 m.
3. In cazul in care debitul rezultat din calcul este mai mare decat cel pe care il poate prelua APA NOVA Ploiesti prin conducta stradala, se va proiecta un bazin de stocare ape pluviale. Deversarea apei pluviale in rețeaua publica se va face in urma unui program stabilit de comun acord cu societatea noastra;
4. Pe rețeaua interioara de canalizare ape pluviale se prevede un separator de hidrocarburi (pentru parcare auto) in vederea respectarii NTDPA 001 (normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor industriale si orasenesti la evacuarea in receptori naturali) sau NTDPA 002 (privind conditiile de evacuare a apelor uzate in rețelele de canalizare ale localitatilor si direct in statiile de epurare);
5. Pentru a nu se produce inundarea imobilelor cu/ fara subsol aferente utilizatorului, in cazul intrarii sub presiune a rețelei publice de canalizare, in conformitate cu legislatia in vigoare, acestea nu vor fi racordate direct la rețeaua de canalizare.

Pe conductele de evacuare la caminul de racord se vor monta de catre utilizatori clapete contra refularii. Daca conditiile tehnice din incinta imobilului nu permit evacuarea apelor uzate in sistem gravitational, beneficiarul va asigura evacuarea apelor uzate prin pompare, echipand rețeaua interioara de canalizare cu instalatii de pompare ape uzate. In acest caz pe instalatia interioara de canalizare vor fi prevazute dispozitive de disipare a energiei apei evacuate prin pompare.

Valabilitate:

Prezentul aviz a fost redactat pe 4 pagini și este valabil pe o perioadă de 12 luni de la data emiterii, în concordanță cu datele și cerințele specifice, cuprinse în cererea și actele depuse de către client, coroborate cu condițiile de asigurare a serviciului la rețelele publice de apa si canalizare în zona de amplasament.

Avizul este valabil numai impreuna cu planul rețelelor de apa potabila si canalizare.

În cazul nerespectării întocmai și în totalitate a condițiilor arătate anterior, societatea APA NOVA Ploiesti nu-și asumă nicio responsabilitate, calitatea de act legal a prezentului aviz devenind nulă.

Prezentul aviz de amplasament NU constituie aviz de bransare la rețeaua publică de apă potabilă și nici aviz de racordare la rețeaua publică de canalizare.

E necesar ca beneficiarul construcției ce urmează a fi executată să depună documentația necesară pentru emiterea avizului de bransare/ racordare conform informațiilor publicate pe site-ul APA NOVA Ploiesti

Pentru completarea proiectului/ documentației privind obținerea autorizației de construire a imobilului se va depune la APA NOVA Ploiesti solicitare în vederea elaborării proiectului de bransare și/ sau racordare la sistemul public de alimentare cu apă potabilă și/sau canalizare.

APA NOVA Ploiesti va elabora documentația tehnico-economică aferentă bransării și/sau racordării ce va face parte integrantă din documentația supusă autorizării.

Attentionam ca în conformitate cu "Contractul de concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și a serviciului de canalizare din municipiul Ploiesti" încheiat între APA NOVA Ploiesti și Consiliul Local al Municipiului Ploiesti în 14.06.2000, art. 24, "bransamentele având ca scop aducerea apei în interiorul proprietăților ce trebuie deservite, bransamente cuprinse între conducta publică și contor" vor fi executate de Concesionar.

Nerespectarea procedurii legale de autorizare a construcțiilor și instalațiilor se sancționează contravențional după caz, de către organele abilitate și duce la desființarea lucrărilor executate ilegal.

Prezentul aviz nu înlocuiește Autorizația de Construire.

Obligativitatea obținerii acestui document revine în sarcina beneficiarului lucrărilor.

Pentru situațiile deosebite sau urgente se va apela centrul de apel APA NOVA Ploiesti la telefoanele: **0800 800 923 / 0244 407630.**

Alte obligații : **CONVENTIE DE INCENDIU : DA ☐ ; NU ☐**

CONVENTIE DE DEVERSARE : DA ☐ ; NU ☐

Alina MIHALACHE
Director Tehnic



Mihaela POSSA
Sef Serviciu Proiectare



