

APA NOVA

Ploiești

o companie  VEOLIA

MUNICIPIUL PLOIESTI
B-dul Republicii nr. 2
100066 Ploiesti

Ploiesti, 11.02.2021

Ref: adresa 21001740/ 09.02.2021 – **str. Strandului F.N**

Referinta noastra: DE/ SP/ AB

APA NOVA Ploiesti elibereaza **aviz amplasament fata de sistemul public de alimentare cu apa si canalizare** pentru obiectivul: « elaborare PUZ - reconfigurare infrastructura rutiera pe strada Strandului, construire piste pentru biciclete si pietoni, construire statie capat de linie, inclusiv amenajare sens giratoriu pe strada Strandului/ DN1B » conform Certificatului de Urbanism nr. 1194/ 14.09.2018 prelungit in 14.09.2020, eliberat de Primaria Ploiesti, planuri de situatie din 01.2019 scara 1:1000, proiect faza PUZ elaborat de SC INTERGROUP ENGINEERING, impreuna cu planurile de situatie APA NOVA Ploiesti scara 1 :1500 completate cu datele solicitate.

Pe planul de situatie s-au trasat orientativ retelele publice de apa si canalizare aflate in administrarea societatii noastre.

Lucrarile propuse afecteaza retelele publice de apa potabila si canalizare.

Aplicabilitatea documentului: se referă strict la adresa str. Strandului FN localitate Ploiesti.

Rezolutie:

CONDITIONAT NR. 060/ 2021

Precizari:

Prezentul aviz preia termenii si conditiile din avizul nr. 051/ 2020 emis pentru Certificatul de Urbanism nr. 1194/ 14.09.2018.

Retelele publice de alimentare cu apa si canalizare apartin Patrimoniului Public al Municipiului Ploiesti, APA NOVA Ploiesti fiind Concesionarul serviciului public de alimentare cu apa si a serviciului de canalizare.

Orice lucrare trebuie sa respecte legislatia in vigoare privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Retelele din zona au fost trasate orientativ; pentru identificarea exacta se va solicita asistenta tehnica din partea APA NOVA Ploiesti si la nevoie se vor executa sondaje prin sapatura manuala.

Avariarea si deteriorarea retelelor publice de apa si canalizare de catre constructor/ beneficiar, se vor sanctiona conform Legii 10/ 1995 si Legii 98/ 1994 (cu modificarile si completarile ulterioare in vigoare), remedierea acestora efectuandu-se de catre APA NOVA Ploiesti, pe cheltuiala

constructorului/ beneficiarului. Costurile de remediere vor cuprinde eventuale cantitati de apa pierduta din cauzele mentionate mai sus sau alte daune provocate operatorului;

Reponsabilitati beneficiar:

1. La elaborarea proiectului se vor respecta reglementarile in vigoare (SR 8591/ 1997), privind amplasarea de constructii si / sau instalatii subterane noi fata de retelele de apa potabila si canalizare existente pentru zonele de intersectie si/ sau paralelism; se vor lua masuri de protectie in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare.
2. Lucrarile de sapatura si umplutura se vor executa cu atentie, pentru a evita deteriorarea sau avariarea retelelor de apa si canalizare existente.
3. In cazul in care la executie se intalnesc retele nefigurate pe planurile de aviz sau constatati neconcordanțe între planurile de aviz si situatia din teren, aveti obligatia sa solicitati prezenta la fata locului a reprezentantilor APA NOVA Ploiesti pentru identificarea retelelor si modificarea pe planuri sub semnatura si incheierea unui proces verbal între parti care sa reflecte situatia reala din teren, cu respectarea distantelor prevazute de normativele in vigoare.
4. Prezentarea proiectului tehnic de „reconfigurare infrastructura rutiera strada Strandului, inclusiv pasaj rutier, construire piste pentru biciclisti si pietoni, in vederea avizarii de catre APA NOVA Ploiesti SRL a solutiei tehnice si eventual emiterea de sugestii si observatii in cazul in care lucrarile propuse interfereaza cu sistemul public de apa si canalizare. Proiectul tehnic va contine: plan coordonator retele, profilul hidraulic al retelelor, memoriu tehnic, cantitati de lucrari.
5. Aducerea la cota a tuturor accesoriilor de conducte (camine, guri de scurgere etc).
6. Predarea amplasamentului pentru orice fel de lucrari care interfereaza cu sistemul de apa si de canalizare este obligatorie si se va face in prezenta delegatului operatorului APA NOVA Ploiesti, pe baza unui proces verbal de primire/ predare a instalatiilor existente, proces verbal ce obliga constructorul la protejarea, in timpul lucrarilor pe care le efectueaza a retelelor de apa si de canalizare, inclusiv accesoriile acestora.
7. Participarea la receptia lucrarilor de modernizare a unui reprezentant al APA NOVA Ploiesti.

Mentiuni:

Traseul propus intra in incidenta cu retelele de apa si canalizare aflate in administrarea APA NOVA Ploiesti, dupa cum urmeaza :

- **tronson cuprins între strada Garlei si strada Craitelor** - sub pasajul rutier este amplasata o conducta de apa OL Dn300 aflata la o adancime de cca $h=-1.4m$ de la teren la generatoarea superioara, ce functioneaza la o presiune de cca $p=4bar$ in conditii normale de functionare a retelei precum si o retea de canalizare din beton, forma ovoid B500/750mm, adancimile caminelor fiind figurate pe plan. Pe zona marcata pe plan attentionam asupra faptului ca retelele sunt amplasate in rambleul pasajului rutier.

Masurile de consolidare luate pentru pasaj nu trebuie sa afecteze retelele existente si nu vor limita accesul cu utilaje de mare tonaj specifice pentru interventii la retele de dimensiuni mari, ori de cate ori este necesar, atat pentru intretinerea si exploatarea acestora, cat si pentru lucrari de reparatii si inlocuiri pe domeniul public pana la zona de protectie a colectorului, inclusiv zona de protectie a colectorului ;

- **tronson cuprins intre strada Craitelor si strada Luminisului** - in ampriza drumului sunt amplasate o conducta de apa OL Dn300 aflata la o adancime de cca $h=-1.5\text{m}$ de la teren la generatoarea superioara, ce functioneaza la o presiune de cca $p=4\text{bar}$ in conditii normale de functionare a retelei precum si o retea de canalizare din beton, forma circulara B500mm, adancimile caminelor fiind figurate pe plan.
- **tronson cuprins intre strada Luminisului si Drumul Serii** - in ampriza drumului sunt amplasate o conducta de apa PEID De160 aflata la o adancime de cca $h=-1.3\text{m}$ de la teren la generatoarea superioara, ce functioneaza la o presiune de cca $p=4\text{bar}$ in conditii normale de functionare a retelei precum si o retea de canalizare din beton, forma circulara B500mm, adancimile caminelor fiind figurate pe plan.
- **tronson cuprins intre Drumul Serii si Centura de Est** - in ampriza drumului este amplasata o conducta de apa PEID De160 aflata la o adancime de cca $h=-1.3\text{m}$ de la teren la generatoarea superioara, ce functioneaza la o presiune de cca $p=4\text{bar}$ in conditii normale de functionare a retelei. Attentionam ca pe acest tronson nu exista retea de canalizare.

Mentionam ca prezentul proiect trebuie coroborat cu proiectele dezvoltate de Primaria Municipiului Ploiesti privind «amenajare intersectie – strada Strandului cu certura de Nord Est – DN1B, protejare retele edilitare » pentru care APA NOVA Ploiesti a emis avizul nr. 009/2018 precum si cu proiectul «retea canalizare strada Strandului » pentru care APA NOVA Ploiesti a emis adresa DE/SP/MP/0353.2018 si avizul 215/2018.

Valabilitate:

Prezentul aviz a fost redactat pe 4 pagini și este valabil pe o perioadă de 12 luni de la data emiterii, în concordanță cu datele și cerințele specifice, cuprinse în cererea și actele depuse de către client, coroborate cu condițiile de asigurare a serviciului la rețelele publice de apa si canalizare în zona de amplasament.

Avizul este valabil numai impreuna cu planul retelelor de apa potabila si canalizare.

În cazul nerespectării întocmai și în totalitate a condițiilor arătate anterior, societatea APA NOVA Ploiesti nu-și asumă nicio responsabilitate, calitatea de act legal a prezentului aviz devenind nulă.

Nerespectarea procedurii legale de autorizare a construcțiilor și instalațiilor se sancționează contravențional după caz, de către organele abilitate și duce la desființarea lucrărilor executate ilegal.

Prezentul aviz nu înlocuiește Autorizația de Construire.


Obligativitatea obținerii acestui document revine în sarcina beneficiarului lucrărilor.

Pentru situațiile deosebite sau urgente se va apela centrul de apel APA NOVA Ploiesti la telefoanele: 0800 800 923 / 0244 407630.

Alte obligatii : **CONVENTIE DE INCENDIU** : DA ☐ ; NU ☐

CONVENTIE DE DEVERSARE : DA ☐ ; NU ☐

Alina MIHALACHE
Director Tehnic



Mihaela POSSA
Sef Serviciu Proiectare