

Directia Operationala
Departament Mentenanta Specializata
B-dul. Marasesti, nr. 4-6
Sect. 4, Bucuresti
Cod postal: 040254
Contact online: www.distrigazsud-retele.ro
Interlocutor: Carmen Dan

CONSTANTINESCU ILEANA CRISTINA

Str. 8 Martie, nr. 1A, bl. 8B, sc. A,
et. 2, ap. 6
Jud. Prahova, Mun. Ploiesti
Cod Postal :

Nr. 315.738.392/08.12.2020

Referitor la solicitarea dumneavoastra inregistrata cu nr. **315.738.392** din **07.12.2020**, privind eliberarea avizului de principiu pentru **alte scopuri – elaborare si avizare PUZ - ridicare restrictie de construire generata de intersectie si modificare retrageri pentru construire locuinta – Mun. Ploiesti, Str. Gageni, nr. 50, Jud. Prahova** in urma analizei documentelor, va restituim planul de situatie scara 1:500 vizat de societatea noastra, proiect nr. FN/ 2020, elaborat de BIG STUDIO-ARH DESIGN SRL, completat cu datele solicitate si va comunicam urmatoarele:

Pe planul de situatie s-au trasat orientativ componentele sistemului de distributie gaze naturale aflate în exploatarea societății noastre.

În vederea asigurării funcționării normale a sistemului de distributie gaze naturale și evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului, în zona de protecție se impun terților restricții și interdicții prevăzute de legislația în vigoare.

Zonele de protecție și de siguranță respectă prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018, Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului 47/2003 emis de Ministerul Economiei și Comerțului.

Lucrările viitoare propuse prin PUZ **pot afecta** structura sistemului de distributie gaze naturale alcătuit din conducte, racorduri, stații/posturi de reglare, rasuflatori, casete protecție GN și cămine vana precum și din elemente subterane/ supraterrane ce compun instalațiile de protecție catodică aferente conductelor de oțel (în funcție de situația din teren).

În urma analizării documentației depuse se emite:

AVIZ DE PRINCIPIU PUZ

Cu mențiunile:


1. Avizul nu este valabil pentru obținerea Autorizației de Construire și reprezintă o informare asupra rețelilor de gaze naturale existente în zona studiată în vederea elaborării documentației PUZ.
2. Dezvoltarea rețelei de distributie gaze naturale se va face în regim de medie presiune, în funcție de solicitările din zona respectivă, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale aprobat prin Ordinul 178/2020 publicat în M.O.942/2020, cu modificările ulterioare, cu Ordinul ANRE nr. 97/2018, publicat în M.O. 447/29.05.2018, Ordinul ANRE nr. 165/2018, publicat în M.O. 769/6.10.2018.
3. Amplasarea de obiective noi, construcții noi și/sau lucrări de orice natură în proximitatea conductelor de distribuție a gazelor naturale, a stațiilor, a racordurilor sau a instalațiilor de utilizare gaze naturale se realizează numai cu respectarea Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018 (distanțe minime admise pentru regimul de medie presiune, conform tabel 1 și 2), prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului 47/2003 emis de

Ministerul Economiei si Comertului.

4. Conform prevederilor NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018, construcțiile si/sau instalațiile subterane propuse care se realizeaza ulterior rețelor de distributie sau instalațiilor de utilizare a gazelor naturale montate subteran si care intersecteaza traseul acestora se vor monta/amplasa la o distanta de siguranta minima admisa pentru regimul de medie presiune, doar in cazul rețelor de distributie, conform Tabel 1 "Distanțe de siguranță între conductele (rețele de distributie/ instalațiile de utilizare) subterane de gaze naturale si diferite constructii sau instalatii". Distanța de siguranță, exprimată în metri, se măsoară în proiecție orizontală între limitele exterioare ale generatoarelor conductelor și construcțiile sau instalațiile subterane proiectate. In cazul in care lucrarile se desfasoara in zona statiilor de reglare , reglare-masurare sau masurare, se vor respecta distantele minime admise, conform Tabel 2 "Distanțe de siguranță între statii de reglare, reglare – masurare, masurare a gazelor naturale si diferite constructii sau instalatii".
5. In zona de protecție se interzice executarea lucrarilor de orice natura fără aprobarea prealabilă a operatorului de distributie gaze naturale.
6. Avand in vedere ca sistemul de distributie gaze naturale este un sistem dinamic, intr-o continua modificare, prin Certificatele de Urbanism emise in vederea construirii si amenajarii terenului, veti solicita si avizul societatii noastre.
7. **Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii, numai pentru elaborare PUZ.**
8. Avizul este emis in conformitate cu prevederile Ordinului 47/ 2003 al Ministerului Economiei si Comertului numai pentru amplasamentul obiectivului propus, conform planului anexat si **Certificatului de Urbanism nr. 1106 din 23.11.2020 eliberat de Primaria Muni. Ploiesti.**

Adrian DOBREA

**SEF DEPARTAMENT,
DIRECTIA OPERATIONALA**




Carmen DAN

Operator Cerere-Informatii

Prezentul aviz este insotit de urmatoarele documente: plan de situatie sc.: 1:500, plan GIS DGSR
Achitat cu chitanta/ordin de plata nr. /data 07.12.2020, factura nr ATP 1904620785





1511911551313751904620785000000188608

Plata prezentei prin scanarea codului de bare, se poate efectua doar la terminalele BRD

Sediul: MARASESTI 4-6, CORP B, BUCURESTI
C.I.F: RO23308833
Capital social: 76.201.910
Punct de lucru: Ploiesti
Adresa: Cartier Albert 956, Prahova-Blejoi
Tel: 021-9376
Fax: 0213011819
IBAN: RO44BRDE450SV39876854500
Banca: BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE SA
IBAN: RO51TREZ7005069XXX002060
Trezoreria: TREZORERIA

Cumparator: Dna. ILEANA CRISTINA CONSTANTINESCU
Strada:8 MARTIE #2, nr.1A,8B SC A, ap.6, loc:PLOIESTI
CodP:100391
Judetul: Prahova
Cod client: 191155131375
Cont contr:2002754439
Nr.ord.reg.com./an:
C.I.F.:
Contul:
Banca:

FACTURA

pag. 1/1

Nr. facturii: ATP 1904620785
Data emiterii: 08.12.2020
Nr. Doc.: 209380446

Cota T.V.A.19,00%

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar (fara T.V.A.)	Valoare LEI	T.V.A. LEI
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
10	Aviz amplasament simplu Data prest.serv.07.12.2020 GAGENI,50,100126,PLOIESTI,RO Termen de plata Până la 07.01.2021	BUC	1,000	158,49	158,49	30,11

ACHITAT

TOTAL DE PLATA (COL.5+COL.6):Valoare
158,49TVA
30,11Total
188,60

Factura fiscala circula fara semnatura si stampila conform prevederilor Codului Fiscal


orientat pe plan.
Fig. 742

DISTRIGAZ SUD REȚELE
DIRECȚIA OPERAȚIONALĂ
Biroul de Exploatare
Carmen Gabriela Dan

ANEXĂ la AVIZUL nr. 315.732.302
Data: 08. DEC. 2020
Semnătură: [Signature]

COND. 511.25 m.p.
COND. 511.25 m.p.

PLAN DE SITUATIE



LIMITA UTR
LIMITA ZONA STUDIATA
LIMITA TEREN CARE A GENERAT PUZ
REGIM ALINIERE

Nr. Pct.	Coordonate pct.de contur		Lungimi laturi D(l,i+1)
	Y [m]	X [m]	
1	580449.499	384113.984	31.967
2	580480.749	384120.717	10.548
3	580483.861	384110.638	10.696
4	580473.408	384108.370	10.736
5	580462.991	384105.773	10.256
6	580453.127	384102.964	11.602
S=344mp			

INCADRARE

RUR

Bogdan Florin C. R.

GEORGESCU

architect

DE

SOCIETATEA C. R.

Arhi Geo

Studio arh
design

Telefon : 0722.588805
e-mail: arhi_geo@yahoo.com

DENUMIREA LUCRARI:

**P.U.Z. - RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE
GENERATA DE INTERSECȚIE ȘI MODIFICARE
RETRAGERI PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚA**

AMPLASAMENT: str. GAGENI, nr. 50 , MUN. PLOIESTI, jud. Prahova

BENEFICIAR: CONSTANTINESCU ILEANA CRISTINA

SEF PROIECT	Arh. Bogdan Georgescu
PROIECTAT	Arh. Bogdan Georgescu
DESENAT	Arh. Bogdan Georgescu
VERIFICAT	Arh. Bogdan Georgescu

[TITLUL PLANSEI]:

PLAN DE SITUATIE

NR. PLANSA :	U - 00
--------------	--------

**NUMAR
PROJECT
... /2020**

**FAZA
PUZ**

DATA
10.2020

SCARA
1:500