

Scenariul 6.A. Avariarea sistemului de transportare a gazelor în rezervoarele de gaz la alimentare posibilă genera incendiu JetFire



			ID_Eveniment	Sc6A	an <sup>-1</sup>
			Instalatie	Zona rezervoarelor de gaze semi-îngropate	
			Tip_Eveniment	JetFire	
			Substanta	Propan	
			Localitate	Ploiesti	
			Frecventa	1.12E-07	
<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	Mortalitate ridicata	12.5 kW/mp	Zona_I	8	m
	Prag de mortalitate	7 kW/mp	Zona_II	10	m
	Vătămări ireversibile	5 kW/mp	Zona_III	11	m
	Vătămări reversibile	3 kW/mp	Zona_IV	14	m



Scale: 1:2,000