

Scenariul 5.C. Avariarea tuturor rezervoarelor - scenariu subsecvent scenariului 5.A și 5.B, posibil a genera un incendiu din baltă
POOLFIRE



		ID_Eveniment	Sc5C		
		Instalatie	Zona rezervoarelor- tancuri de solventi		
		Tip_Eveniment	PoolFire		
		Substanta	n-Hexan		
		Localitate	Ploiesti		
		Frecventa	1.1E-06	an ⁻¹	
<div></div>	Mortalitate ridicata	12.5 kW/mp	Zona_I	21	m
<div></div>	Prag de mortalitate	7 kW/mp	Zona_II	25	m
<div></div>	Vătămări ireversibile	5 kW/mp	Zona_III	29	m
<div></div>	Vătămări reversibile	3 kW/mp	Zona_IV	34	m

0 25 50 100 Meters

Scale: 1:2,000