

Scenariul 6.C. Afectarea tuturor rezervoarelor de gaz – scenariu subsecvent
scenariului 6.A., posibil a genera un incendiu
JETFIRE



		ID_Eveniment	Sc6C		
		Instalatie	Zona rezervoarelor de gaze semi-îngropate		
		Tip_Eveniment	JetFire		
		Substanta	Propan		
		Localitate	Ploiesti		
		Frecventa	1.12E-08	an ⁻¹	
	Mortalitate ridicata	12.5 kW/mp	Zona_I	14	m
	Prag de mortalitate	7 kW/mp	Zona_II	17	m
	Vătămări ireversibile	5 kW/mp	Zona_III	20	m
	Vătămări reversibile	3 kW/mp	Zona_IV	25	m

0 25 50 100 Meters

Scale: 1:2,000