

Sc.3. Accident tip BLEVE la un vagon cisternă în rampa CF1



ID_Evenime	Sc.3	
Instalatie	Cisterna CF1	
Tip_Evenim	BLEVE	
Substanta	GPL	
Localitate	Ploiesti	
Frecventa	10 ⁻⁷	an ⁻¹
Zona_I	87	m
Zona_II	265	m
Zona_III	368	m
Zona_IV	477	m

	Mortalitate ridicata	Raza fireball
	Prag de mortalitate	350 kJ/mp
	Vătămări ireversibile	200 kJ/mp
	Vătămări reversibile	125 kJ/mp

Scale: 1:10,000