

Scenariu de accident cu explozie la Rezervorul de hexan T7 IAFPE_T7_CVE



	ID_Eveniment	IAFPE_T7_CVE	
	Instalatie	Rezervorul de hexan T7	
	Tip_Eveniment	CVE	
	Substanta	Hexan	
	Localitate	Ploiesti	
	Frecventa	1E-06	an ⁻¹
	Mortalitate ridicata	0.3 bari	m
	Prag de mortalitate	0.14 bari	m
	Vătămări ireversibile	0.07 bari	m
	Vătămări reversibile	0.03 bari	m
	Zona_I	31	
	Zona_II	52	
	Zona_III	89	
	Zona_IV	172	



Scale: 1:3.000

CEPAR SRL
Woodworking
supply store

Google