



**S.C. PETROTEL- LUKOIL S.A.**  
**Scenariu de accident cu incendiu la rezervorul de motorină T1/5 de 50000 mc**  
**Instalația AFPE**

- Zona de mortalitate ridicată (raza 92 m)
- Zona prag de mortalitate (raza 123 m)
- Zona de vătămări ireversibile (raza 146 m)
- Zona de vătămări reversibile (raza 187 m)