



S.C. PETROTEL- LUKOIL S.A.
Scenariu de accident cu explozie la cuptorul de încălzire materie primă 03-MH1
Instalația Hidrofinare benzină și Reformare catalitică

- Zona de mortalitate ridicată (raza 59 m)
- Zona prag de mortalitate (raza 100 m)
- Zona de vătămări ireversibile (raza 170 m)
- Zona de vătămări reversibile (raza 328 m)