



Către,

Doamna BĂDICEANU ALEXANDRA

județul Prahova

e-mail: arhi_geo@yahoo.com

Stimată doamnă, urmare a solicitării dumneavoastră înregistrată la Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Șerban Cantacuzino” al județului Prahova cu nr. 1.556.371 din 05.12.2022 în vederea emiterii avizului de securitate la incendiu pentru investiția **”întocmire PUZ – ridicare restricție de construire generată de intersecție în vederea construirii unei locuințe”** amplasată în municipiul Ploiești, str. Mărășești, nr. 48, județul Prahova și a analizei documentelor depuse rezultă că solicitarea **nu face obiectul avizării/autorizării** din punct de vedere al din H.G.R. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu modificările și completările ulterioare.

Documentația de proiectare va trebui însă să respecte distanțele de siguranță prevăzute de tab. 4.5¹⁾, respectiv tab. 3²⁾ din reglementările tehnice specifice distribuției de carburanți.

Prezenta adresă nu constituie aviz/acord/autorizație de securitate la incendiu.

Cu stimă,

 **INSPECTOR ȘEF**

TUDOROIU NICOLAE

L. Col. Căminu Florin

1) Ordin MTCT nr. 174/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice ”Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea și postutilizarea stațiilor de distribuție a carburanților la autovehicule”, indicativ NP 004-03, modificat;

2) Ordin MLPAT nr. 73/N/1999 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Normativ de proiectare, execuție și exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) pentru autovehicule, indicativ NP 037/1999.